



ŚZMiUW **Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych**
25 – 561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. 041/344-89-85, fax. 041/344-54-14
e-mail: sekretariat@szmiuw.kielce.com.pl, www.szmiuw.kielce.com.pl

Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20
28 - 340 Sędziszów

Wasze pismo z dnia:	Znak:	Nasz znak:	Data:
02.09.2016 r.	L.dz.823/2016	ŚZMiUW.RJ.TE.52.107.2016	24.09.2016 r.

Sprawa: dotyczy przekroczenia sieci wodociągowej rzeki „Ciek od Przelaja” w m. Mstyczów gmina Sędziszów.

W odpowiedzi na w/w pismo, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach informuje, że wyraża zgodę na wykonanie przekroczenia: wodociągiem z rur PE \varnothing 110 mm pod dnem cieku naturalnego (działka nr ewid. 653/2 - Ciek od Przelaja) w km 0 + 410 w miejscowości Mstyczów, gmina Sędziszów.

Przekroczenie pod dnem w/w cieku zaleca się wykonać przewiertem sterowanym na głębokości min. 1,5 m od istniejącej rzędnej dna cieku. Miejsce przejścia należy trwale oznakować po obu stronach rzeki odpowiednimi znakami. Ewentualne uszkodzenia dna i skarp cieku należy usunąć, przywracając je do stanu pierwotnego. Szkody powstałe na rzecz osób trzecich będą obciążać inwestora.

Jednocześnie nadmienia się, że prace związane z wykonaniem przedmiotowego przejścia winny być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Do wiadomości:

Pracownia Projektowa mgr inż. Sławomir Mucha
ul. Nowa nr 23, 32 - 200 Miechów.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Technicznych
[Signature]

Paula Taborski