

Jędrzejów, 03.10.2016

**Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie**  
Referat Ewidencji Gruntów i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów  
tel.: 41 3863238, fax: 41 3867510  
email: gkn@powiatjedrzejow.pl

# **PROTOKÓŁ REGIK.6630.00100.2016** **narady koordynacyjnej**

## **Miejsce i termin narady koordynacyjnej:**

Jędrzejów 05.10.2016 Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie Wydział Geodezji i Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów / piętro pokój nr 18

## **Przedmiot narady koordynacyjnej:**

- Rodzaj projektowanych sieci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, przyłącza wodociągowe
- lokalizacja: lokalizacja gm. Sędziszów, obręb ewidencyjny: Przeja, dz. nr 406,
- obręb ewidencyjny: Mstyszów, dz. nr 184/1, 632/2, 593/2, 590/2, 589/5, 589/4, 589/3, 179/4, 330, 632/3, 651/1, 696, 358, 636/1, 361/2, 362/1, 195/1, 195/2, 196, 197, 622, 113, 162/3, 100, 614, 108, 107, 106/7, 613/2, 106/5, 106/4, 99/3, 136, 459/3, 458/1, 458/2, 457, 456, 454/3, 453/3, 453/4, 452/3, 451/4, 450/4, 449/5, 448/3, 639, 193, 632/2, 635/3, 210, 944/2, 875, 874/9, 874/8, 874/26, 1020/1, 1023, 1024, 1027, 953, 1028






## **Wnioskodawca:**

- nazwa, imię, nazwisko: Pracownia Projektowa mgr inż. Sławomir Mucha
- adres: ul. Buczka 49, 32-200 Miechów
- inwestor:**
- nazwa, imię, nazwisko: Gmina Sędziszów
- adres: ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów

## **Przewodniczący narady koordynacyjnej:**

inż. Karolina Łabędzka młodszy Referent Wydziału Geodezji i Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

## **Uczestnicy:**

Lp.	Imię i nazwisko	Instytucja	Podpis przedstawiciela
1.	Mieczysław Równicki Jerzy Muszyński	Urząd Miasta i Gminy Sędziszów	
2.	Wiesław Jarzyński	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	
3.	Dariusz Adamek	Zarząd Dróg Powiatowych	
4.	Dariusz Dziewiecki Robert Hajduszkiewicz	PGE Dystrybucja S.A.	
5.		Orange Polska S.A.	

Data:

Podpis osoby upoważnionej przez organ

**Uwagi i zalecenia konsultantów:**

ODPLS

ODPIS

Załącznik nr 1

Uzgodniam z uwagami:

1. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi.

Rozpoczęcie robót należy zgłosić wraz z kopią protokołu ZUDP przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres:

Orange Polska S.A.

Obsługa Techniczna Klienta w Krakowie

Wydział Utrzymywania Usług i Infrastruktury

Ul. Piekoszowska 27a , 25-723 Kielce

2. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca);
3. W miejscach skrzyżowań z doziemną siecią OPL stosować na niej rurę osłonową dwudzielną,



Miroslaw Gajewski, Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastuktury  
Dział Usług i Serwisu Usług, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastukturdzie 1-Łódź  
Tel.: +48 42 658 98 32, Kom.: +48 502 438 276  
Orange Polska, Okonowska 16, 91-498 Łódź  
www.orange.pl



