


PRZEKRÓJ A-A


ZABUDOWA WODOMIERZA W BUDYNKU


skala 1:25



OBJAŚNIENIA:

- 1 - zestaw wodomierzowy Duet II o charakterystyce: Dn50/15mm, qp=16m³/h, qs=20m³/h, qmin=0,016m³/h króćce kohnierzowe Dn50 - 1szt.;
- 2 - izolator przepływów zwrotnych klasy BA Dn80, kohnierzowy - 1szt.;
- 3 - zasawa klinowa kohnierzowa miękkouszczelniająca typu E Dn80, PN16 z kółkiem do zasuw - 2szt.;
- 4 - filtr z osadnikiem Dn80, PN16 - 1szt.;
- 5 - zwężka dwukohnierzowa Dn80/50, L=200 mm - 1szt.;
- 6 - zwężka Dn80/50 stal oc., do przyspawania z luźnym kohnierzem Dn80 - 1kpl.;
- 7 - kolano hamburskie Dn50 (3d) stal oc., do przyspawania z luźnym kohnierzem Dn50 - 1kpl.;
- 8 - kolano hamburskie Dn80 (3d) stal oc., do przyspawania z luźnym kohnierzem Dn80 - 1kpl.;
- 9 - króciec dwukohnierzowy Dn50 typu FF, L=250 mm - 1szt.;
- 10 - króciec dwukohnierzowy Dn50 typu FF, L=150 mm - 1szt.;



| | | | |
|---|---|--|--|
|  | | BIONOR Sp. z o.o. ul. Ściegiemnego 26, 25-114 Kielce tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858 www.bionor.pl; bionor@bionor.pl | |
| Oczyszczalnia Ścieków w m. Sedziszów pow. Jędrzejów, woj. świętokrzyskie | | Data 07/2016 | |
| Zamierzenie budowlane: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SEDZISZÓW | | Nr rys. 3 | |
| Branża: WODOCIĄG | Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY | Skala 1:25 | |
| Nazwa rysunku: ZABUDOWA WODOMIERZA | | Uprawnienie | |
| Projektant mgr inż. T. Religa | Uprawnienie: PEK/00000/PK/00007 w zakresie studi i realizacji urządzeń i wodown., cieków, wiertł i gaz. | | |
| Opracował mgr inż. K. Piatek | Uprawnienie: | | |
| Sprawdził mgr inż. B. Olewiński | Uprawnienie: | | |