

BRI-WK.272.1.2018

Sędziszów 2018-02-06

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Sędziszowie**”

Przedsiębiorstwo - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx w związku z przystąpieniem do powyższego postępowania przetargowego oraz zgodnie z art. 38 Pzp zwraca się z prośbą o wyjaśnienie SIWZ i ogłoszenia jn.:

1. Odnośnie odpowiedzi ad. 1, tj. zmiany wprowadzonej w zakresie **Kierownika robót sanitarnych**, zgłaszamy, iż w dalszym ciągu, mimo wyjaśnienia, występuje sprzeczność ponieważ pozostały dwa zapisy:

- w części podkreślonej „posiada doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy”, a winno być „na stanowisku kierownika robót” oraz;
- ostatnia linijka „funkcji kierownika budowy”, a winno być „funkcji kierownika robót”.

2. Zaprojektowane są też rozwiązania wymagające bieżącego dostępu do Internetu i publicznej sieci GSM.

Wnosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że wszelkie karty SIM, abonamenty i ew. inne koszty z tego zakresu są po stronie Zamawiającego.

3. Część sieci energetycznych rozprowadzona jest pod drogami w kanałach kablowych. Wnosimy o sprecyzowanie jaki kanał kablowy należy uwzględnić? Proszę o uzupełnienie projektu.

4. Wnosimy o potwierdzenie, że obiekt będzie czynny w okresie prowadzenia robót.

Odpowiedzi:

W związku z pytaniami Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2017r,poz.1579 z późn.zm) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt.8.1.2a,

Ad.1.**po zmianie SIWZ pkt 8.1.2a** w części dot.wymogów w zakresie kierownika robot sanitarnych otrzymuje brzmienie:

Kierownik robot sanitarnych – dysponują co najmniej 1 osobą do pełnienia samodzielnych funkcji

Zadanie:

Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II dofinansowano w ramach RPOWŚ 2014-2020 działanie:Gospodarka wodno-ściekowa nr umowy RPSW.04.03.00-26-0011/16-00 z dnia 27.07.2017

technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: posiadać łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako Kierownik robót sanitarnych, posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót instalacji sanitarnych przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji obejmujących budowę oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00zł brutto (słownie: sześć milionów złotych) każda z nich, zakończonych przed upływem terminu składania ofert, posiadać ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy – Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Na podstawie art.12a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2017r,poz.1579 z późn.zm) Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert do dnia 20.02.2018 roku. W związku z powyższymi zmianami dokonuje się zmiany treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

po zmianie SIWZ pkt.14.17 otrzymuje brzmienie:

14.17.Zaleca się złożenie oferty w zamkniętej kopercie:
oznakowanej wg treści:

**Gmina Sędziszów
Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Sędziszowie**

Nie otwierać przed 20.02. 2018 r., godz. 10.00

**Nazwa
Wykonawcy ulica,
nr budynku
kod pocztowy, miejscowość**

po zmianie SIWZ pkt.15.1.1 otrzymuje brzmienie:

15.1.1.Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Urząd Miejski w Sędziszowie ul. Dworcowa 20 ,28-340 Sędziszów (sekretariat), lub listownie/przesyłką na adres Zamawiającego. Termin składania ofert upływa **20.02.2018 r., godz. 10.00.**

Ad.2.Zamawiający posiada na oczyszczalni istniejący monitoring.Zadaniem Wykonawcy robót jest rozbudowa sterowania istniejącego monitoringu obiektu o obiekt nowej oczyszczalni ścieków. Koszty kart SIM i abonamentu ponoszone będą przez Zamawiającego.

Zadanie:

Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II dofinansowano w ramach RPOWŚ 2014-2020 działanie:Gospodarka wodno-ściekowa nr umowy RPSW.04.03.00-26-0011/16-00 z dnia 27.07.2017



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Ad.3. Zgodnie z opisem w PW pkt 3.7 na skrzyżowaniach z podziemnym uzbrojeniem oraz pod jezdniami kable chronić rurami ochronnymi typu DVK oraz SRS. Po ułożeniu kabeł należy zasypać warstwą piasku o grubości nie mniejszej niż 10cm i warstwą gruntu rodzimego nie mniejszej niż 15cm. Następnie na całej długości trasy należy ułożyć folię z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Resztę rowu zasypać rodzimym gruntem.

Ad.4. Zamawiający potwierdza, że istniejący obiekt oczyszczalni będzie czynny w okresie prowadzenia robót.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Janusz Kot
Naczelnik Głównego
Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów
Infrastruktury Komunalnej

Zadanie:

Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II dofinansowano w ramach RPOWŚ 2014-2020 działanie: Gospodarka wodno-ściekowa nr umowy RPSW.04.03.00-26-0011/16-00 z dnia 27.07.2017