TĘŻNIKI KRATOWE
WIATA SKŁADOWANIA OSADU
skala 1:20/1:10

TĘŻNIK KRATOWY Tk–1 2szt.
1:20



TĘŻNIK KRATOWY Tk–2 1szt.
1:20



SZCZEGÓŁ "A"
1:10



A–A
1:10



Wykaz stali

Nr elem.	Element	Ilość [szt.]	Długość [m]	Masa jedn. [kg/m]	Masa 1 szt. [kg]	Masa cał. [kg]
1	RK 60*60*3	2	4,53	5,29	23,95	47,91
2	RK 60*60*3	2	4,85	5,29	25,65	51,29
3	RK 40*40*3	8	2,473	3,41	8,43	67,46
4	RK 60*60*3	1	6,02	5,29	31,84	31,84
5	RK 60*60*3	1	6,06	5,29	32,05	32,05
6	RK 40*40*3	6	2,398	3,41	8,18	49,06
7	bl. 6* 60* 60	12			0,17	2,03
8	bl. 6* 55* 60	12			0,16	1,87
M10x40 kl.5.8(5)		24				
			RAZEM		[kg]	283,51
			Dodatek na spoiny 1,8%		[kg]	5,1
			RAZEM		[kg]	**288,61**

UWAGI:
- Półki profili należy spawać spoiną czołową, na pełen przekrój. Wykorzystanie nośności spoin czołowych – U>0,5. Środniki profili oraz żebra należy spawać obustronnie spoiną pachwinową o grubości 0,6t cieńszego elementu.
- Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

Stal profilowa: S235JR (St3S)

BIONOR Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce
tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858
www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

Obiekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W m. SĘDZISZÓW gm. SĘDZISZÓW, pow. JĘDRZEJÓW, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zamierzenie budowlane: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZÓW

Branża: KONSTRUKCJA | Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY | Data 06.2016

Nazwa rysunku: WIATA SKŁADOWANIAOSADU Tk–1, Tk–2. TĘŻNIKI KRATOWE | Skala 1:20/10 | Nr rys. K-1.6.9

	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektował	mgr inż. Marcin Nosek	Upr.bud.Nr: SWK/0111/POOK/06 w zakresie konstrukcyjnym	
Opracował	mgr inż. Katarzyna Karyś		
Sprawdził	inż. Bożena Szcześniak	Upr.bud.Nr: KL-228/88 w zakresie konstrukcyjnym	