

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

28 – 340 Sędziszów
ul. Dworcowa 19
NIP: 6562334927

tel. fax: 3812023; 3811580;

REGON: 368906340

Znak: ZUK.440.1264.....2022

Sędziszów dnia 07.12.2022

VOSTOK DESIGN
Wojciech Gawinowski
Ul. Syrokomil 7/2
30-102 Kraków

W SPRAWIE: wydania warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na podłączenie planowanej inwestycji – Zagospodarowania placu na działce ewidencyjnej nr 333/2 i fragmentach działek nr 333/1, 597/1, 360 obręb 0001 Sędziszów, gm. Sędziszów.

WARUNKI TECHNICZNE:

1. Przyłącze wodociągowe:

- na załączonej mapie oznaczono kolorem niebieskim istniejący wodociąg;
- włączenie do wodociągu wykonać na opaskę (samonawiertkę) lub trójnik;
- przyłącze wodociągowe do w/w działek wykonać z rur PE;
- średnicę przyłącza wodociągowego i wodomierza należy dostosować do zapotrzebowania wody;
- przewidzieć zasuwę odcinającą z obudową teleskopową i uszczelnieniem miękkim;
- przewidzieć pomiar zużycia wody z zaworem antyskażeniowym i dwoma zaworami kulowymi za i przed wodomierzem w typowej studni wodomierzowej;

2. Przyłącze kanalizacyjne:

- na załączonej mapie sytuacyjnej oznaczono kolorem czerwonym kanał sanitarny;
- przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV z włączeniem do studni rewizyjnej oznaczonej na mapie jako Pkt So;
- na trasie przykanalika przewidzieć studzienki rewizyjne pośrednie;
- rzędne włączenia ustalić w terenie;
- uzyskać zgodę na piśmie od Zarządcy drogi na wejście, prowadzenie robót i umieszczenie rur przyłącza celem wpięcia się do sieci kanalizacyjnej i 1 egzemplarz dostarczyć do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.;

2. Przyłącze kanalizacji deszczowej:

- na załączonej mapie sytuacyjnej oznaczono kolorem brązowym kanał kanalizacji deszczowej;
- zaprojektować studnię rewizyjną na głównym kanale,
- wpięcie do kanalizacji deszczowej zaprojektować do w/w studni;
- rzędne włączenia ustalić w terenie;
- uzyskać zgodę na piśmie od Zarządcy drogi na wejście, prowadzenie robót i umieszczenie rur przyłącza celem wpięcia się do sieci kanalizacyjnej i 1 egzemplarz dostarczyć do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.;

WARUNKI DODATKOWE:

- roboty instalacyjne przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej do działek zlecić firmie lub osobie fizycznej posiadającej uprawnienia budowlane w branży sanitarnej;
- wykonanie przyłącza podlega odbiorowi technicznemu przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.;
- przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;
- uzyskać wszelkie niezbędne zgody na piśmie;

PREZES
mgr inż. Wiesław Jarzyński