

28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20
tel. 413 811 127 do 130
fax. 413 811 131
e-mail: um@sedziszow.pl



www.sedziszow.pl

NIP: 656-21-64-804 REGON: 291009857

Znak: BRI-DK.271.1.2014

Sędziszów, dnia 2014-02-05

Informacja dla wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.

Przebudowa odcinków ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Sędziszów w 2014 roku

W związku z otrzymanymi pytaniami z dnia 30.01.2014r (data wpływu 03.02.2014)dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający na podstawie art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r, (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn.zm.) poniżej przekazuje odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W SIWZ pkt.XV.4 widnieje zapis obligujący do uwzględnienia w wycenie wykonania dokumentacji geodezyjnej-powykonawczej. Czy oznacza to konieczność wykonania inwentaryzacji geodezyjnej-powykonawczej, oraz czy należy ją wykonać na wszystkich przebudowywanych drogach i ulicach

Pytanie nr 2

W SIWZ pkt.XV.4 widnieje zapis obligujący do uwzględnienia w wycenie kosztów zajęcia pasa drogowego. W związku z realizacją budżetu Urzędu Miasta i Gminy w Sędziszowie zajecie pasa drogowego nie leży po stronie wykonawcy. Prosimy o zmianę zapisu w SIWZ.

SIWZ Pkt. XV

4. *Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (tj. koszty wykonania robót wynikające z przedmiaru robót, koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozoru budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, zajęcia pasów drogowych, wykonania dokumentacji geodezyjnej-powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów).*

Zamawiający zawarł w SIWZ powyższy zapis mając na celu wskazanie ujęcia w kalkulowanej cenie wszelkich niezbędnych do realizacji zadania kosztów.

Z uwagi na wykonywanie prac na zgłoszenie Zamawiający zgodnie z zapisami wzoru umowy § 8 ust.2

Wynagrodzenie Wykonawcy to wynagrodzenie kosztorysowe obejmujące koszty wykonania robót bezpośrednio wynikające z przedmiaru robót oraz koszty pośrednie m.in. koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozoru budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, zajęcia pasów drogowych, dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów.

nie będzie wymagał wykonania inwentaryzacji geodezyjnej-powykonawczej.

Zapis dotyczący kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego należy uwzględnić w przypadku wykorzystania go przez wykonawcę w celu innym niż określony w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543).

Art. 40. 1. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

- 2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie-związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 - 3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 - 4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1–3.
3. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę.

Pytanie nr 3

Przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy przewidują utwardzenie poboczy na remontowanych odcinkach dróg za pomocą żwiru. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w miejsce żwiru materiału kamiennego z wapieni lub dolomitów?

Zamawiający wymaga, aby do wykonania poboczy stosować kruszywa łamane takie same z jakich wykonane zostaną warstwy górne podbudowy. Zamawiający dopuszcza kliniec z kruszywa dolomitowego, grysy bazaltowe, kruszywa kwarcytowe. Odpowiednio względem kruszywa stosuje się wymagania rozdziału 10 Specyfikacji Technicznej.