



Znak: BRI-MR.271. 1 .2015

Sędziszów, dnia 2015-02-02

Informacja dla wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.

Przebudowa drogi gminnej Nr 376012T Osiedle Na Skarpie – ul. Wodzisławska (ul. Rajska)

W związku z otrzymanymi pytaniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający na podstawie art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r, (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn.zm.) poniżej przekazuje odpowiedzi:

Pytania z dn. 29-30.01.2015:

1. Dot. wzoru umowy § 8 ust.2 – „Wynagrodzenie Wykonawcy to wynagrodzenie kosztorysowe obejmujące koszty ...m. in. zajęcia pasów drogowych...” – prosimy o informację jaką powierzchnię pasa drogowego i po jakiej cenie należy przyjąć do wyceny oraz w której pozycji kosztorysu należy ją uwzględnić?

Zapis dotyczący kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego należy uwzględnić w przypadku wykorzystania go przez wykonawcę w celu innym niż określony w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543).

Art. 40. 1. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie-związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1–3.

3. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę.

2. Kosztorys ofertowy zawiera kolumnę krotności – prosimy o informację czy należy je uwzględnić przy wyliczaniu ceny wg formuły ilości x krotność x cena jednostkowa = cena?

Tak, należy uwzględnić

3. Czy wraz z kosztorysem należy składać w ofercie Tabelę elementów scalonych, jeśli tak, to co należy wpisać w kolumnie wartość dodatku?

Zamawiający nie wymaga załączenia tabeli elementów scalonych

4. Jaka jest gwarancja na oznakowanie poziome?

Okres gwarancji na oznakowanie poziome odpowiada okresowi gwarancji na całość robót objętych przedmiotem umowy

5. Czy oznakowanie poziome grubowarstwowe należy wykonać jako termoplastyczne czy chemoutwardzalne?

Zamawiający dopuszcza wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego jako termoplastyczne lub chemoutwardzalne.

6. Jaka jest średnica słupków znaków drogowych?

Średnica słupków znaków drogowych fi 70mm

7. Dot. zał. nr 7 do SIWZ wzór tabeli – prosimy o informację ile tablic należy wykonać, jakie są ich wymiary oraz w której pozycji kosztorysu należy je wycenić ?

Zgodnie z pkt XV pkt 4 SIWZ, koszt dostawy i montażu tablic należy uwzględnić w cenie ofertowej

8. Dot. poz. 5.1 kosztorysu ofertowego – poręcze ochronne łańcuchowe – czy mają być one wykonane jako ozdobne?

Ogrodzenia powinny być wykonane z słupków i łańcuchów ozdobnych zgodnie z zapisami STWiOR

9. Dot. poz. 9.6 kosztorysu ofertowego obudowy wlotów sączków podłużnych i kolektorów, kolektor Fi 60 cm, wloty z kamienia – kostki granitowej – prosimy o zamieszczenie rysunku szczegółu obudowy, oraz podanie ilości kostki granitowej?

W załączeniu rysunek, ilość określa przedmiar robót, do rozliczenia powykonawczo.

10. Dot. poz. 8.5 kosztorysu ofertowego – Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych (w-wa ścieralna), mieszanka asfaltowa, gr. po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowo – żwirowa – specyfikacja zakłada wykonanie w-wy ścieralnej z BA 0/16 o gr. 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie zaistniałej nieścisłości.

Należy wykonać zgodnie z odpowiedziami w Informacji dla wykonawców z dn.29.01.2015r

11. Prosimy o podanie kategorii ruchu?

KR1

12. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej SST dotyczących wykonania w-wy wiążącej lub wyrażenie zgody na zaprojektowanie mieszanki na warstwę wiążącą według aktualnych Wymagań Technicznych WT-2 i WT-1 2010.

Zamawiający wyraża zgodę na zaprojektowanie mieszanki na warstwę wiążącą według aktualnych Wymagań Technicznych WT-2 i WT-1 2010

13. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej typowych przekroji konstrukcyjnych, przekroji poprzecznych planu sytuacyjnego oraz opisu technicznego?

Dokumentacja do wglądu w siedzibie zamawiającego , roboty drogowe wykonywane są w ograniczonym zakresie

14. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej tabeli wyrównań.

Brak tabeli wyrównań

15. Dot. poz. 4.13 kosztorysu ofertowego – prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej rysunku korytka wraz z wymiarami.

Należy wykonać zgodnie z odpowiedziami w Informacji dla wykonawców z dn.29.01.2015r

Ścieki z elementów polimerobetonowych, korytka liniowe przekroju poprzecznym min 25x16 cm z nakrywą z żeliwa sferoidalnego kl. E600 wraz z studzienką zbiorczą umożliwiającą podłączenie do kanalizacji deszczowej.

16. Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie mieszanek mineralno – asfaltowych wg aktualnych Wymagań Technicznych WT-2 i WT-1 2010?

Przywołane stare normy w specyfikacjach technicznych dotyczących projektowania i wykonania nawierzchni asfaltowych mają status norm już wycofanych.

Tak

17. Jakiej generacji jest folia na znakach?

Folia odbłaskowa II generacji zgodnie z zapisami STWiOR