

Zamawiający:
Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów

RDG.EO.271.3.2016

Sędziszów dn. 22.02.2016r.

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy: przetarg nieograniczony na zadanie: „*Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED na terenie Gminy Sędziszów*” realizowanego w ramach Projektu pn. „*Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego*” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015, poz. 2164) koryguje dotychczasowe zapisy w SIWZ i załącznikach:

1.W Projekcie Technicznym stanowiący załącznik nr 1.1. do SIWZ w "ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW":

1) w wierszu 7 pozycja 6. w kolumnie drugiej - dotychczasowa treść zapisu cyt.:

” Oprawa parkowa LED-30W II kl IP min 66 korpus al. z zab. przepięć ”

zastępuje się treścią zapisu cyt.:

"Oprawa parkowa LED-30W II kl IP min 65 korpus al. z zab. przepięć"

2) w wierszu 8 poz. 7. w kolumnie drugiej -dotychczasowa treść zapisu

"Oprawa parkowa LED -35W II kl IP min 66 korpus al. zab. przepięć"

zastępuje się treścią zapisu cyt.:

"Oprawa parkowa LED-35W II kl IP min 65 korpus al. zab. przepięć"

2. W kosztorysie bez cen do przetargu stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ w rozdziale:

1) A)MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW:

• Lp. 13 KNR510 1005 070000 dotychczasowy zapis cyt.:

" montaż na trzpieniu słupa opraw LEDOWYCH i (oprawy ledowe o mocy 30W szt.10 + 35W szt 24 razem szt 34) w II kl. ochr. IP min 66, korpus - odlew aluminiowy" ,

zastępuje się treścią zapisu cyt.:

" montaż na trzpieniu słupa opraw LEDOWYCH i (oprawy ledowe o mocy 30W szt.10 + 35W szt 24 razem szt 34) w II kl. ochr. IP min 65, korpus - odlew aluminiowy" ,

• Lp.13 KNR510 1005 070000 w wierszu dotychczasowy zapis cyt.:

"oprawa LED II kl IP-66 (wg opisu)"

zastępuje się treścią zapisu cyt.:

"oprawa LED II kl IP-65 (wg opisu)" ,

3. W przedmiarze robót w rozdziale:

1) A)MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW:

w poz. 013) dotychczasowy zapis cyt.:

" montaż na trzpieniu słupa opraw LEDOWYCH i (oprawy ledowe o mocy 30W szt 10+

35W szt 24 razem szt 34) w II kl. ochr. IP min 66, korpus-odlew aluminiowy"

zastępuje się treścią zapisu cyt.:

" montaż na trzpieniu słupa opraw LEDOWYCH i (oprawy ledowe o mocy 30W szt 10+ 35W szt 24 razem szt 34) w II kl. ochr. IP min 65, korpus-odlew aluminiowy"

Zamawiający dodatkowo informuje:

System odcinania napięcia w oprawach parkowych i naświetlaczach nie jest konieczny.

Powyższe odpowiedzi na pytania stają się częścią SIWZ wraz z załącznikami wiążącą dla Wykonawcy. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania ofert w tym wypełniania załączników i druków.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015, poz. 2164) Zamawiający przekazując oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, żąda potwierdzenia tych dokumentów. Wobec powyższego, Zamawiający oczekuje odwrotnego potwierdzenia przyjęcia niniejszego pisma na numer faksu: (41) 3811131 lub e-mail: um@sedziszow.pl