



Nr sprawy: BRI-WK.271.1.2016

Sędziszów 2016-04-14

INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCÓW

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. **„Budowa kanalizacji sanitarnej bok ul.Rajska-ul.Działkowa„**

Zamawiający informuje ,że trasa przebiegu kanalizacji sanitarnej pokazana w Zał.Nr 7 do SIWZ jest trasa pogładową. Dodatkowo w ramach zamówienia jest wykonanie przykanalików PCV160 do granic prywatnych właścicieli nieruchomości wg.przedmiaru robót oraz studni PCV425 w ilości wymienionej w przedmiarze robót. Odcinek kanału sanitarnego K10 od S15 –studnia istniejąca do S4 będzie posadowiony na głębokości ok.3,20m.Rzędne włączenia do studni istniejącej S15 **W=269.21, X=266.04**.Na odcinku K10 od S15-S3 jest wycinka pasa jezdni oraz do odbudowy jest jezdnia asfaltowa o długości wymienionej w przedmiarze robót.