

ROZWINIĘCIE INSTALACJI DO USUWANIA NADMIARU CIEPŁA PODCZAS SPALANIA OSADU
skala 1:50

PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY:

Przejścia przez przegrody pomieszczeń tej samej strefy pożarowej, prowadzić w tulejach osłonowych wg schematów poniżej:

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ



Dw ≥ Dzr + 20mm

BIONOR Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce
tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858
www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

Obiekt:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W m. SĘDZISZÓW pow. JĘDRZEJÓW, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
Zamierzenie budowlane:	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZÓW
Branża: SANITARNA	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY — Data: 05.2016
Nazwa rysunku: ROZWINIĘCIE INSTALACJI DO USUWANIA NADMIARU CIEPŁA PODCZAS SPALANIA OSADU	Skala: 1:50 — Nr rys.: 24

	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektował	mgr inż. T. Religa	Upr.bud.Nr: PDK/0009/POOS/07 w zakresie sieci, instalacji i urzadze ń: wod-kan., ciepln., wentyl. i gaz.	
Opracował	mgr inż. K. Piątek		
Sprawdził	mgr inż. B. Olewińska	Upr.bud.Nr: KL-21/01 w zakresie sieci, instalacji i urzadze ń: wod-kan., ciepln., wentyl. i gaz.- spec. -oczyszczalnie ścieków	