

28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20
tel. 413 811 127 do 130
fax. 413 811 131
e-mail: um@sedziszow.pl



www.sedziszow.pl

NIP: 656-21-64-804 REGON: 291009857

Znak: BRI.IR1.271.02.1.2019

Sędziszów, dnia 25.01.2019

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA „Rozbiórka młyna wodnego”

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane pytania:

1. Czy materiały rozbiórkowe tj. gruz i stal należą do wykonawcy robót?

Tak. Całość materiałów rozbiórkowych należy do Wykonawcy robót. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z rozbiórką i utylizacją materiałów rozbiórkowych

2. Czy zamawiający dopuszcza rozbiórkę mechaniczną tj. koparką z odpowiednim osprzętem (nożyce do cięcia stali, nożyce do kruszenia betonu, młoty wyburzeniowe)?

Tak zamawiający dopuszcza użycie nożyc do cięcia stali, nożyc do kruszenia betonu, młotów wyburzeniowych

3. Pojazdy o jakiej nośności mogą się poruszać po drogach dojazdowych do placu budowy – rozbiórki? Czy Zamawiający wyda Wykonawcy robót pozwolenie na poruszanie się po drogach dojazdowych do terenu rozbiórki pojazdów ciężarowych o DMC 40t?

Droga prowadząca do terenu działki na której zlokalizowany jest młyn jest drogą powiatową o numerze 0201T gdzie jak ustalono RMC 12T

Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie ul. Okrzei 83; 28-300 Jędrzejów tel. 41 386 14 26

Z drogi powiatowej do budynku młyna prowadzi gruntowa, nieutwardzona, wewnętrzna droga gminna.

4. Prosimy o określenie ilości drzew, które należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót.

W bezpośredniej lokalizacji budynku młyna brak jest drzew, występują natomiast zakrzaczenia i samosiewy.

5. Zgodnie z projektem rozbiórki należy zasypać miejsce po budynku pisakiem do poziomu grobli –jaki współczynnik zagęszczenia należy uzyskać?

Zamawiający nie stawia wymogów dot. współczynnika zagęszczenia. Teren należy uporządkować po zostawieniu w stanie niezagrażającym bezpieczeństwem dla osób postronnych które mogą się znaleźć w terenie.

6. Czy do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie dokumentacji powykonawczej? Prosimy o określenie co wchodzi w zakres dokumentacji powykonawczej oraz ile egzemplarzy należy wykonać.

Zamawiający nie wymaga żadnej dokumentacji powykonawczej ponad stosowne wpisy w dzienniku budowy – rozbiórki oraz oświadczenie Kierownika o zakończeniu robót i należyтым uporządkowaniu terenu.

Z up. BURMISTRZA
SKARBNIK GMINY
mgr Luiza Nahajczuk