



Gmina Sędziszów

28-340 SĘDZISZÓW ul. Dworcowa 20
tel. (0-41) 38-11-127
fax. (0-41) 38-11-131
www.sedziszow.pl
e-mail: um@sedziszow.pl

Znak: IR 341/1/08

Sędziszów dn. 28.04.2008

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na:

„Budowa kompleksu sportowo – rehabilitacyjno – edukacyjnego”

Zgodnie z art. 38 ust.2 **Zamawiający** poniżej przedstawia treść kolejnych pytań przesłanych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami.

61. Proszę o sprecyzowanie założeń do wyceny baterii kondensatorów, zamieszczone informacje są niewystarczające do wyceny.

***Odp.** Jest to automatyczny kompensator mocy biernej typu KMB 400V – YC – ALPIM WTIC 12,5 moc znamionowa / 2,5 kVar z zabezpieczeniem od podwyższonego poziomu wyższych harmonicznych i podstawowego poziomu napięcia oraz częstego załączania. Obudowa kompensatora przystosowania do rozbudowy*

62. Instalacje Elektryczne- proszę o zamieszczenie schematu „tablicy sterowania TST”

***Odp.** Tablice sterownicze TST 1-TST 4 należy wyposażyć w łączniki jednobiegunowe podświetlane wg rysunku Nr 5, 7 i 12*

Na pozostałe pytania odpowiedz zostanie udzielona niezwłocznie.