



Znak: IR 341/1/08

Sędziszów dn. 30.04.2008

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na:


### **„Budowa kompleksu sportowo – rehabilitacyjno – edukacyjnego”**

Zgodnie z art. 38 ust.2 **Zamawiający** poniżej przedstawia treść kolejnych pytań przesłanych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami.


64 Brak w przedmiarze wykonania lady szatni i kasy w ilości łącznej 7,80 mb. Czy należy uwzględnić w ofercie? Jeżeli tak to prosimy określić ich szerokość i materiał z jakiego należy ją wykonać.

**Odp.** Zabudowę przy szatni (lada) należy wykonać w oparciu o modułowe segmenty kontuarów prostych. Płytę górna (ładę) wykonać z płyty MDF laminowanej grubości 30 mm, szerokości 60 cm. Całkowita długość lady to 7,80 mb i wysokości 1,10 cm. Pionowa zabudowa również z płyty MDF gr. 30 mm. Ładę przy **Kasie** należy dostosować do przyjętego elektronicznego systemu dostępu dla klientów basenu. Jeżeli chodzi o „kasę” fiskalną – wszystkie zostały ujęte w elektronicznym systemie dostępu. Prosimy również ująć w ofercie ładę w kawiarni (typu bar) na piętrze również w oparciu o modułowe segmenty kontuarów prostych i narożnych zewnętrznych. W kontuarach prostych należy zastosować na całej długości lady co najmniej dwie półki. Łączna długość lady to 5,20 mb, wysokość 110 cm szerokość 80 cm, grubość płyty 30 mm

Przykładowy kształt (kontuar prosty) jednego z elementów składowych lady:



Przykładowy kształt (kontuar narożny zewnętrzny) jednego z elementów składowych lady:



***W informacji dla wykonawców z dnia 25.04.2008 w pytaniu 26 podano iż należy ująć w ofercie 19 kpl wieszaków stojących, prosimy w/w kupiecie ująć dwa zestawy „numerków” do wydawania ubrań.***

- Zakres robót objęty „przedmiarem na wyposażenie basenu, hali, pokoi hotelowych” dołączony w **informacji dla wykonawców 25.04.2008r** stanowi uszczegółowienie zakresu rzeczowego i ilościowego objętego przedmiarem na roboty budowlane. Należy uzupełnić dział 15 i 16 w przedmiarze podstawowym na roboty budowlane.
- Elementy wyposażenia sprzętu i ich ilości wymienione w dziale 15 i 16 w przedmiarze na roboty budowlane a nie wykazane w „przedmiarem na wyposażenie basenu, hali, pokoi hotelowych” należy uwzględnić w ofercie bez zmian.
- Wszystkie elementy konieczne do dodatkowego uwzględnienia w ofercie wynikające z odpowiedzi Zamawiającego z dnia 25, 28,09 kwietnia 2008; należy dopisać w formie dodatkowych pozycji na końcu danego kosztorysu ofertowego którego one dotyczą.