


UKŁ AD TN - S
Tablica rozdzielcza piwnicy TR-1
Rysunek gabarytowy wyposażenia

Zm. Arkusz
1/1




Głębokość pod tynk 72 mm

Oznaczenie aparatu	Ilość	Typ	Producent
SZAFKA ROZDZ.	1	Rozdz. podtynkowa VF318TD	
0Q	1	Wyłącznik nadprądowy CLS6-B63/3	
0V	1	Ochronnik przeciwprzepięciowy SPCT2-280/4	
0K2	1	Wyzwalacz wzrostowy ZP-ASA/230	
0K1	1	Automatyczny przełącznik faz PF-431	
F1	1	Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-40/2/003	
0F1, 0F2, 0F3	3	Wyłącznik nadprądowy CLS6-B6	
3F, 4F, 8F	3	Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16	
9 ...19F	9	Wyłącznik nadprądowy CLS6-B10	
1F, 2F	2	Wyłącznik nadprądowy CLS6-B32/3	

UKŁ AD TN - S
Tablica rozdzielcza parteru TR-2
Rysunek gabarytowy wyposażenia

Zm. Arkusz
1/1




Głębokość pod tynk 72 mm

Oznaczenie aparatu	Ilość	Typ	Producent
SZAFKA ROZDZ.	1	Rozdz. podtynkowa VF418TD	
0Q	1	Rozłącznik główny IS-63/3	
0V	1	Ochronnik przeciwprzepięciowy SPCT2-280/4	
F1, F2, F3	3	Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-40/2/003	
1 ...12F, 14F gniazda	13	Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16	
15 ...36F oświetlenie	22	Wyłącznik nadprądowy CLS6-B10	

UKŁ AD TN - S
Tablica rozdzielcza piętra TR-3
Rysunek gabarytowy wyposażenia

Zm. Arkusz
1/1



Głębokość pod tynk 72 mm

Oznaczenie aparatu	Ilość	Typ	Producent
SZAFKA ROZDZ.	1	Rozdz. podtynkowa VF418TD	
0Q		Rozłącznik główny IS-63/3	
0V	1	Ochronnik przeciwprzepięciowy SPCT2-280/4	
F1, F2, F3	3	Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-40/2/003	
1 ...10F gniazda	10	Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16	
15 ...36F oświetlenie	22	Wyłącznik nadprądowy CLS6-B10	

INWESTOR:		GMI NA SĘDZISZÓW ul. DWORCOWA 20, 28-340 SĘDZISZÓW			
INWESTYCJA:					
BUDOWA ŻŁOBKA PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W SĘDZISZOWIE					
BIURO PROJEKTOWE:					
Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD" inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz					
NAZWA RYSUNKU		SKALA:	BRANŻA:		
WYPOSAŻENIE TABLIC ROZDZIELCZYCH		1:100	ELEKTRYCZNA		
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	DATA:	03.12.2018 r.	NUMER RYSUNKU: E - 14	
FUNKCJA:	PROJEKTANT	INŻ. MIECZYSLAW ZWOLIŃSKI upr. Instalacyjne - elektryczne nr 81/GD/01 POM/IE/5668/01		PODPI S:	
FUNKCJA:	SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. JÓZEF KOPROWSKI upr. Instalacyjne - elektryczne nr POM/EI/2207/01		PODPI S:	