

UWAGA :

1. Instalację oswietlenia elektrycznego wykonać przewodem YDYżo 3x1,5; YDYżo 4x1,5 p/t
2. Oprawy oświetleniowe:
   - A - oprawy liniowe LED hermetyczne Slim 1180mm 32W IP65
   - B - Panele LED 40W 600x600mm
   - C - plafony LED solid metalowe 24W
   - D - zewnętrzna z kloszem IP 65 z czujnikiem zmierzchu i modułem awaryjnym 1 h
   - E - oprawa awaryjna LED 7W 1 h
3. Osprzęt instalacyjny p/t
4. W zmywalni, sanitariatach osprzęt instalacyjny IP 44

UKŁAD SIECIOWY TN-S

OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
- izolowanie części czynnych
- użycie obudowy

UZUPEŁNIENIE OCHRONY PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
- wyłączniki różnicowo - prądowe Δ Ir=30 mA

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
- samoczynne wyłączenie zasilania w czasie t=0,4 s
- połączenie wyrównawcze główne
- wyłączniki różnicowo - prądowe Δ Ir=30 mA

INWESTOR:
GMINA SĘDZISZÓW
ul. DWORCOWA 20, 28-340 SĘDZISZÓW

INWESTYCJA:
BUDOWA ŻŁOBKA PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W SĘDZISZOWIE

BIURO PROJEKTOWE:
Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD"
inż. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz

NAZWA RYSUNKU: PLAN INSTALACJI PIĘTRO OŚWIETLENIA	SKALA: 1:100	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA: 03.12.2018 r.	NUMER RYSUNKU: E - 06

FUNKCJA: PROJEKTANT Branża: elektryczna	INŻ. MIECZYSŁAW ZWOLIŃSKI upr. instalacyjne - elektryczne nr 81/GD/01 POM/IE/5668/01	PODPIS:
FUNKCJA: SPRAWDZAJĄCY Branża: elektryczna	MGR INŻ. JÓZEF KOPROWSKI upr. instalacyjne - elektryczne nr POM/EI/2207/01	PODPIS: