



UWAGA:

1. Instalację odgromowa - pokrycie dachu blachodachówka o gr. 0,5 mm
2. Przewód odprowadzający drut stalowy ocynkowany fi=8mm
3. Na kominie zabudować iglicę odgromową z pręta fi 16 mm ocynkowanego 1,5 m ponad poziom kominu
4. Uziomy fundamentowy o max. rezystancji R<15 om
5. W miejscach złączy kontrolnych z uziomu fundamentowego wyprowadzić bednarke FeZn 25x4 mm do złączy kontrolnych

INWESTOR: GMI NA SĘDZISZÓW ul. DWORCOWA 20, 28-340 SĘDZISZÓW		
INWESTYCJA: BUDOWA ŻŁOBKA PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W SĘDZISZOWIE		
BIURO PROJEKTOWE: Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD" inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz		
NAZWA RYSUNKU PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ	SKALA: 1:100	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA: 03.12.2018 r.	NUMER RYSUNKU: E - 15
FUNKCJA: PROJEKTANT	INŻ. MIECZYSLAW ZWOLIŃSKI upr. Instalacyjne - elektryczne nr 81/GD/01 POM/IE/5668/01	PODPI S:
FUNKCJA: SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. JOZEF KOPROWSKI upr. Instalacyjne - elektryczne nr POM/EI/2207/01	PODPI S: