



—○—

•

PIKONOWE ZWODY ODPROWADZAJĄCE PROWADZIĆ W RURCE OCHRONNEJ
POD ELEWACJĄ I PODŁĄCZYĆ DO ISTN. UZIOMU POPRZECZ ZŁĄCZE KONTROLNE
ZWODY POZIOME NISKE WYKONANE DRUTEM FeZn Ø8mm
ZŁĄCZE KONTROLNE W SKRZYŃCE
POŁĄCZENIA SPAMANE LUB KRZYŹNICE
DLA OCHRONY POŁĘCZNYCH URZĄDZEŃ MECZNICZNYCH NP. WENTYLATORÓW
ZASTOSOWAĆ MIN.0,5 METROWY WPUSZT PIONOWY INSTALACJI ODPROWADZAJĄCEJ

TERMMODERNIZACJA, WYMIANA POSZCZYGIA DACHOWEGO I REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ OSIADŁA DREWNIANIEGO W SĘDZISZOWIE		ACB ARCHITEKTURA	
ADRES INWESTYCJI: DZ.EWID. NR.376/6,378/9, 378/14, 378/19, 378/24 GM.SĘDZISZÓW			
PROJEKTOWAŁ,OPRACOWAŁ: Upr. 10717/5 Techn. Krzysztof Krupniński		SPRAWDZIŁ: KL-11/1/2011 mgr inż. Hubert Krupniński	
TEMAT RYSUNKU: Plan instalacji odgromowej RZUT DACHU BŁOK 10		INWESTOR: GMINA SĘDZISZÓW	
DATA: MARZEC 2018		SKALA: 1:100	
OPRACOWAŁ: PB		NUMER RYSUNKU: PB	