



Blok nr 4 RZUT I PIĘTRA, SKALA 1:100

• PIONOWE ZWODY ODPROWADZAJĄCE PRZEWODZIC W RIPIECIE OCHRONNEJ
POD ELEMACJĄ I PODŁĄCZĄĆ DO ISTN. UZIOMU POPRZECZ ZŁĄCZCE KONTROLNE
ZWODY POZIOME NISKE WYKONANE DRUTEM FeZn ø8mm
ZŁĄCZCE KONTROLNE W ŚRĘTNCIE

• POŁĄCZENIA SPAWANE LUB KRZYZOWE
DŁA OCHRONY POŁĘDNYCH URZĄDZEŃ MECZNYCH NP. WENTYLATORÓW
ZASTOSOWAĆ MIN.0,5 METROWY WPŁYST PIONOWY INSTALACJI ODPROWADKOWEJ

TERMINOWANIE WYMIANA POSZYCIA			
ODGRZOWOWEJ OSAJDA DREWNIANEGO W			
SEZONOWE			
ACB			
ADRES INWESTYCJI:			
DZIELNICA: N/3/806.3/789. 378/14. 378/19. 378/24 GN.SEDZISZOW			
PROJEKTOWANIE:			
INWESTOR:			
DATA:			
MARZEC 2018			
OPRACOWANIE:			
PB			