

znak: BRI.IRI.271.1.2020PN

Sędziszów 03.03.2020

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty budowlanej pn.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SCK W RAMACH PROJEKTU „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ORAZ BUDYNKÓW NA OSIEDLU DREWNIANYM W SĘDZISZOWIE”

Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia do pytań przesłanych przez Wykonawców:

Pytanie nr 1

Proszę o podanie parametrów technicznych chłodnicy kanałowej współpracującej z agregatem wody lodowej (moc chłodnicza [kW]).

Odpowiedź

Należy zastosować chłodnicę kanałową o mocy chłodniczej 7,55kW

Pytanie nr 2

Proszę o podanie typów nagrzewnic współpracujących z centralą, elektryczna/wodna (w dokumentacji projektowej pojawiają się rozbieżności, w punkcie 7.3. opisu technicznego wspomniana jest nagrzewnica wodna natomiast w punkcie 7.2 wspomniana jest nagrzewnica elektryczna), proszę podać moc nagrzewnicy lub parametry czynnika (w przypadku nagrzewnicy wodnej)

Odpowiedź

Należy zastosować kanałową nagrzewnicę elektryczną do centrali CNW3. Nagrzewnicę zasilić z rozdzielniczy głównej obiektu poprzez wyłącznik różnicowo-nadprądowy C20. Nagrzewnicę podłączyć przewodem N2XH 5x4mm². Nagrzewnica o mocy 6kW i średnicy 250mm (3 grzałki po 2 kW każda)

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jarosław Kot
Naczelnik Wydziału
Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów
Infrastruktury Komunalnej