



- ZŁĄCZE KONTROLNE W SKRZYNCE
 - POŁĄCZENIA SPAWANE LUB KRZYZOWE
- PIONOWE ZWODY ODPROWADZAJĄCE PROWADZIĆ W RURCE OCHRONNEJ
POD ELEWACJĄ I PODŁĄCZYĆ DO ISTN. UZIOMU POPRZĘCZ ZŁĄCZE KONTROLNE
- ZWODY POZIOME NISKIE WYKONANE DRUTEM FeZn Ø8mm
- ZŁĄCZE KONTROLNE W SKRZYNCE
- POŁĄCZENIA SPAWANE LUB KRZYZOWE
- DLA OCHRONY POJEDYNCZYCH URZĄDZEŃ MECZNICZNYCH NP: WENTYLATORÓW
ZASTOSOWAĆ MIN.0,5 METROWY WYPUST PIONOWY INSTALACJI ODGROMOWEJ

TERMMODERNIZACJA, WYMIANA POSZCIGA DACHOWEGO I REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ OSIADLA DREWNIANIEGO W SĘDZISZOWIE			
ADRES INWESTYCJI: DZ. EWID. NR. 376/6, 378/9, 378/14, 378/19, 378/24 GM. SĘDZISZÓW			
PROJEKTOWAŁ, OPRACOWAŁ: Upr. 1071/75 mgr inż. Hubert Krupniński	SPRAWDZIŁ: K.L. 11/2011		
TEMAT RYSUNKU: Plan instalacji odgromowej RZUT DACHU BLOK 5	INWESTOR: GMINA SĘDZISZÓW		
DATA: MARZEC 2018	SKALA: 1:100		
OPRACOWANIE: PB	NUMER RYSUNKU: PB		