



PIONOWE ZWODY ODPROWADZAJĄCE PROWADZIĆ W RURCE OCHRONNEJ
POD ELEWACJĄ I PODŁĄCZYĆ DO ISTN. UZIOMU POPRZĘZ ZŁĄCZE KONTROLNE
ZWODY POZIOME NISKIE WYKONANE DRUTEM FeZn Ø8mm
ZŁĄCZE KONTROLNE W SKRZYNCE

- POŁĄCZENIA SPAWANE LUB KRZYZOWE
DŁA OCHRONY POJEDYŃCZYCH URZĄDZEŃ MECZNICZNYCH NP. WENTYLATORÓW
ZASTOSOWAĆ MIN.0,5 METROWY WYPUST PIONOWY INSTALACJI ODGROMOWEJ

TERMMODERNIZACJA, WYMIANA POSZCIGIA DACHOWEGO I REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ OSIADŁA DREWNIANIEGO W SĘDZISZOWIE			
ADRES INWESTYCJI: DZ. EWID. NR.376/6,378/9, 378/14, 378/19, 378/24 GM.SĘDZISZÓW			
PROJEKTOWAŁ,OPRACOWAŁ: Upr. 1071/75 mgr inż. Hubert Krupniński		SPRAWDZIŁ: K.L.11/2011	
TEMAT RYSUNKU: Plan instalacji odgromowej RZUT DACHU BLOK 5		INWESTOR: GMINA SĘDZISZÓW	
DATA: WRZESIEŃ 2019		SKALA: 1:100	
OPRACOWANIE: PB		NUMER RYSUNKU: PB	