



Blok nr 4 RZUT I PIĘTRA, SKALA 1:100

- PIONOWE ZWODY ODPROWADZAJĄCE PROWADZIĆ W RURCE OCHRONNEJ POD ELEWACJĄ I PODŁĄCZYĆ DO ISTN. UZIOMU POPRZEC ZŁĄCZE KONTROLNE
- ZWODY POZIOME NISKIE WYKONANE DRUTEM FeZn Ø8mm
- ZŁĄCZE KONTROLNE W SKRZYŃCE
- POŁĄCZENIA SPAWANE LUB KRZYZOWE
- DLA OCHRONY POJEDYŃCZYCH URZĄDZEŃ MECZNICZYCH NP. WENTYLATORÓW ZASTOSOWAĆ MIN.0,5 METROWY WYPUST PIONOWY INSTALACJI ODGROMOWEJ



TERMMODERNIZACJA, WYMIANA POSZCIGA DACHOWEGO I REMOT INSTALACJI ODGROMOWEJ OSIADLA DREWNIANEGO W SĘDZISZOWIE			
ADRES INWESTYCJI: DZ.EWID. NR.376/6,378/9, 378/14, 378/19, 378/24 GM.SĘDZISZÓW			
PROJEKTOWAŁ,OPRACOWAŁ: techn. Krzysztof Krupiński		Upr. 107/75	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Hubert Krupiński
KL-111/2001			
TEMAT RYSUNKU: Plan instalacji odgromowej RZUT DACHU BŁOK 4		INWESTOR: GMINA SĘDZISZÓW	
DATA: WRZESIEŃ 2019		SKALA: 1:100	
OPRACOWANIE: PB	NUMER RYSUNKU:	FAZA:	PB