

28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20
tel. 413 811 127 do 129
fax. wew. 209
e-mail: um@sedziszow.pl
e-PUAP: /1kqcvr3465/skrytka



sedziszow.pl
bip.sedziszow.pl

NIP: 656-21-64-804 REGON: 291009857

Znak: BRI.NW.271.2.2021

Sędziszów, dnia 2021-04-01

Informacja dla wykonawców

Dotyczy zapytania: znak sprawy BRI.NW.271.2.2021 Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Dworcowej – Zakres III ulica Dworcowa od dworca PKP do wiaduktu w kierunku ul. Klimontowskiej

W związku z pytaniami do w/w zadania informujemy że zgodnie z zamieszczonym formularzem ofertowym oraz wzorem umowy zadanie dotyczy opracowania projektu wykonawczego na w/w zadanie wraz z uzyskaniem wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia. Wszelkie parametry będą omawiane na etapie projektowania po wyłonieniu biura projektowego.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Janusz Kot
Naczelnik Wydziału
Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów
Infrastruktury Komunalnej

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@cz24.pl
3. Więcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem: <https://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-557>

Pytanie dotyczy ogłoszenia do przetargu i inwestycji publicznych rozbudowa lub modernizacji Gmina Sędziszów

Ul. Dworcowa 20 28 - 340 Sędziszów um@sedziszow.pl tel./fax 413-811-127, 413-810-210

Znak sprawy

BRI.NW.271.2.2021 .

Wykonanie inwentaryzacji istniejącego na przewidzianych przez PGE do likwidacji słupach betonowych oświetlenia LED b. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego ? wykonawczego w 4 jednobrzmiących egzemplarzach drukowanych oraz wersji elektronicznej (edytowalnej .doc i .dwg i nieedytowalnej .pdf)

c. Wykonanie (aktualizacji) numerycznych podkładów sytuacyjno - wysokościowych w skali i zakresie niezbędnym do opracowania zakresu zadania

d. Uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi dla tego typu robót

e. Uzgodnienie projektu budowlanego na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie

f. Pozyskanie zgód właścicieli, zarządców terenów w przypadku konieczności wejścia inwestycją w tereny nie będące własnością Zamawiającego (tereny PKP, Zarządu Dróg Powiatowych lub prywatne)

g. Opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 1 egz. drukowanym i w wersji elektronicznej

h. Opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich w 1 egz. drukowanym i w wersji elektronicznej

i. opracowanie: projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii niezbędnych dla zatwierdzenia zgłoszenia robót bądź w przypadku gdy jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę

j. pełnienie nadzoru autorskiego,

2.2. Zakres Przebudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Dworcowej

Opis postępowania: brak jest czytelnych opis do wyceny jak i możliwość obliczeń Efektywności energetycznej i czujniki i sterowania oświetleniem do pracy przy projektach oświetlenie i zamienników źródeł światła sodowego na lamp Led .Wiadomo że nowe technologie są droższe nie biorąc pod uwagę podróbek, brak podania rzetelnego opisu jest szkodliwe działaniem na szkodę z ego jak i firm które składają oferty.

Mam kilka konkretnych pytań.

1) Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia mocy opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6 plus inne na przejazdy kolejowe, na których trzeba zapewnić bezpieczeństwo normy oświetlenia, czy jest potrzeba dołączyć odpowiednich obliczeń fotometrycznych do oferty oraz czy wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych (ważnych) uprawnień, właściwych do wykonywania prac objętych przedmiotem zapytania Informacje o RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

2) Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na tereny PKP-PLK S.A jeśli taki tereny występują , na zamawiane produkty lub dobry opis bez podawania nazw, które mają zastosowane a nie zostały podane do realizacji przedsięwzięcia . Normy na słupy wysięgniki i oświetlenie Nowych norm PN-EN13201-2;2016-03 Oraz ważnych norm PN-EN12464-1:2011 „Światło i Oświetlenie miejsc pracy.

PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

3) Czy wykonawcy którzy brali udział w postępowaniach wcześniejszych i ich działania mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania i odrzucenia ich ofert przez instalacje podróbek nowej technologii lamp Led niespełniających norm i tym wprowadzając w błąd zamawiającego, dotyczy praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. akty

prawne, rozporządzenia Polskie, wynikających z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa , z zakresu własności przemysłowej i intelektualnych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Ustawy

4) Czy opraw oświetleniowe powinny mieć dokumenty do użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 . Potwierdzone

badaniami ze zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
efektywności energetycznej z maj 2016, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

Zgodne z ustawa o

5) Brak jest opisów ogólnych opisów lampy co do średnic uchwytu mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw produktów , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lm/m² 1W netto, według zamienników Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych zamienników oświetlenia sodowego na LED, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnego rozwoju.
Czy wszystkie oprawy LED lub sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU.