

28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20
tel. 413 811 127 do 129
fax. wew. 209
e-mail: um@sedziszow.pl
e-PUAP: /1kqcvr3465/skrytka



sedziszow.pl
bip.sedziszow.pl

NIP: 656-21-64-804 REGON: 291009857

Znak: **BRI.271.4.2021**

Sędziszów, dnia 2021-04-21

Informacja dla wykonawców

Przebudowa oświetlenia ulicznego na kablowe przy ul. Dworcowej

Pytania I:

1) Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia mocy oświetlenia i opraw zgodnie z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 itp., oraz inne na przejazdy kolejowe jeżeli występują, na których trzeba zapewnić bezpieczeństwo przez inne zatwierdzone oprawy na terenie PKP_Plk S.A. których trzeba zapewnić bezpieczeństwo normy oświetlenia, użytkowników czy jest potrzeba dołączyć odpowiednich obliczeń do oferty oraz czy wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych (ważnych) uprawnień, właściwych do wykonywania prac objętych przedmiotem zapytania. Informacje o RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Ad. 1

Realizowana inwestycja będzie realizowana zgodnie z klasą oświetlenia dróg M4, nie będą występowały przejazdy kolejowe ani tereny PKP i nie będzie potrzeby dołączać do oferty odpowiednich obliczeń. Nie ma potrzeby powoływania się na normy PKP. Mają natomiast zastosowanie normy PN-EN 13201-2:2016-03, PN-EN 50608-1 jak i pozostałe o których mowa w zapytaniu. Odpowiedź tym samym uzupełnia SIWZ.

2) Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm obowiązujących na terenach PKP-PLK SA jeśli takie są, na zamawiane produkty lub dobrych opisów bez podawania nazw które mają zastosowanie, a nie zostały podane do realizacji przedsięwzięcia. oświetlenie Nowych norm PN-EN13201-2;2016-03 Oraz ważnych norm PN-EN12464-1:2011 „Światło i Oświetlenie miejsc pracy.PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

Ad. 2

Nie ma potrzeby dodania do SIWZ obowiązujących Norm na terenach PKP-PLK.

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@cziz24.pl

3. Więcej informacji uzyska Pani/Pani pod adresem: <https://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-557>

3) Czy wykonawcy którzy brali udział w postępowaniach wcześniejszych i ich działania mogły być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania przy instalacji podróbek lamp Led i innych produktów, które nieniespełniały norm, i są podstaw prawnych dotyczą praw przemysłowych wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. akty prawne, rozporządzenia Polskie, wynikających z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawie Prawa , z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej .

Ad. 3

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu i nie podlegający wykluczeniu . Warunki udziału oraz podstawy wykluczenia określa SWZ

4) Czy opraw oświetleniowe powinny mieć dokumenty do użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 . Potwierdzone badaniami ze zgodność o bezpieczeństwie miejsc pracy produktów i ustawa o efektywności energetycznej z dnia maj 2016, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

Ad. 4

Oprawy winny spełniać następujące parametry moc max 72/24, moc całkowita max, 80W, II kl izolacji IP min 66, Współczynnik moc min 0,95, ochrona przepięciowa 10kV, temperatura barwowa 4000K max 5000K, efektywność świetlna min 120 lm/W, strumień świetlny min 9600lm, temperatura pracy min - 40 st C + 4-st C, waga nie może przekraczać 11 kg zalecana do 7kg, powierzchnia boczna nie może przekraczać 0,2m² obudowa aluminiowa wskazana anodowana, kolor czarny lub szary.

5) Brak jest opisów ogólnych opisów lampy co do uchwytu mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw produktów , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lm/m2 1W netto, według wytycz. zamienników **Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych zamienników oświetlenia sodowego na LED**, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny.

Czy proponowane oprawy powinny spełniać niezbędne wytyczne dyrektywy UE.

Ad. 5

Oprawy mocowane na wysięgnikach z końcówką 60mm, słupów wydzielonego oświetlenia kablowego bez uchwytów. Zamawiający nie określa i nie wskazuje producenta opraw, załączone rysunki są tylko przykładowe elementy latarni.

Pytania II

1. Czy Zamawiający dopuszcza robotę budowlaną związaną z wymianą opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED jako budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego i tym samym spełnienie przez Wykonawcę warunku wykonanych robót ?

Ad.1

Nie

2. Czy Zamawiający dopuszcza roboty budowlane branży elektroenergetycznej polegające na wykonywaniu kablowych przyłączy elektroenergetycznych nN do zasilania różnych obiektów ?

Uważamy, że kryteria podane w specyfikacji odnośnie referencji związanych tylko z budową oświetlenia

ulicznego wyklucza wykonawców, którzy wykonali roboty w zakresie budowy linii kablowych i przyłączy do zasilania innych obiektów, a nie wyłącznie słupów oświetleniowych. Niejednokrotnie takie roboty są dużo większymi inwestycjami niż zasilanie słupów oświetlenia ulicznego, a charakterystyka prac przy układaniu linii kablowej jest dokładnie taka sama niezależnie od zasilanego obiektu. Prosimy o zmianę zapisu SIWZ pkt. 4 ppkt. 1.

Ad.2

nowe brzmienie:

SWZ

V. Podmiotowe środki dowodowe.

4. Zdolność techniczna lub zawodowa:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:

1) wykonanych robót.

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót polegających na przebudowie lub budowie oświetlenia ulicznego, robotach budowlanych branży elektroenergetycznej polegające na wykonywaniu kablowych przyłączy elektroenergetycznych nN do zasilania różnych obiektów, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

dwie roboty budowlane związane z budową lub przebudową oświetlenia ulicznego, robotami budowlanymi branży elektroenergetycznej polegające na wykonywaniu kablowych przyłączy elektroenergetycznych nN do zasilania różnych obiektów. Wymagana wartość wykonanych robót wynosi minimum **400 000,00 zł brutto każda robota**.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.