



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W JĘDRZEJOWIE**

ul. 11 Listopada 33 , 28-300 Jędrzejów  
tel: 41 386 14 80, fax: 41 386 15 16, e-mail: psse.jedrzejow@pis.gov.pl,  
www.pssejedrzejow.pis.gov.pl

Jędrzejów, dnia 24.03.2021r.

Znak: NHS.903.36.2021

**Burmistrz Sędziszowa  
ul. Dworcowa 20  
28-340 Sędziszów**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie przesyła w załączeniu ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Miasta i Gminy Sędziszów za 2020 rok.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Jędrzejowie  
*[Signature]*  
lek. wet. Barbara Ciechanowska

**Załącznik:**

1. Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Miasta i Gminy Sędziszów za 2020 rok.

**Otrzymują:**

1. Burmistrz Sędziszowa, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów
2. a/a

**Podpis jest prawdziwy**

Dokument podpisany przez  
Barbara Ciechanowska  
Data: 2021.03.24 14:23:55 CET

*niepodlega*

## **OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW ZA 2020 ROK**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195), art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.), § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po uwzględnieniu ocen okresowych (wydawanych w ciągu roku) oraz po rozpatrzeniu sprawozdań z wyników badań z kontroli wewnętrznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Miasta i Gminy Sędziszów za 2020 rok.

### **1. Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dostarczających wodę z indywidualnych ujęć jako część działalności handlowej lub do budynków użyteczności publicznej:**

- Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie Sp. z o.o., ul. Dworcowa 19, 28-340 Sędziszów – zarządza 7 wodociągami sieciowymi zasilającymi w wodę miasto i gminę Sędziszów tj.: wodociąg Sędziszów, wodociąg Sosnowiec, wodociąg Mstyczów, wodociąg Krzcięcice, wodociąg Klimontów, wodociąg Zielonki, wodociąg Mierzyn.
- Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. w Sędziszowie, ul. Przemysłowa 9, 28-340 Sędziszów – wodociąg zakładowy zarządzany przez w/w przedsiębiorstwo.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20A, 28-340 Sędziszów – indywidualne ujęcie wody, które zaopatruje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie.
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe i Transportowe “MIWEX”, ul. Przemysłowa 1, 28-340 Sędziszów – indywidualne ujęcie wody, które zaopatruje Piekarnię w Sędziszowie.
- Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie, Krzelów 39, 28-340 Sędziszów – indywidualne ujęcie wody, które zaopatruje Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie.

### **2. Produkcja wody.**

W 2020 roku nadzorem sanitarnym na terenie Miasta i Gminy Sędziszów objęte były:

- 2 wodociągi sieciowe o produkcji wody 101:1000 m<sup>3</sup>/d
- 5 wodociągów sieciowych o produkcji wody < 100 m<sup>3</sup>/d
- 1 wodociąg zakładowy o produkcji wody < 100 m<sup>3</sup>/d
- 3 indywidualne ujęcia wody o produkcji wody < 100 m<sup>3</sup>/d.

### **3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.**

Na terenie Miasta i Gminy Sędziszów liczba ludności zaopatrywanej w wodę wodociągową wynosiła szacunkowo 12729 osób.

### **4. Jakość wody.**

Do oceny jakości wody wykorzystywano wyniki próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez producentów wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Wyniki badań laboratoryjnych odpowiadały wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), z wyjątkiem 1 próbki wody pobranej z wodociągu zakładowego Sefako Fabryka Kotłów „Sefako” w Sędziszowie oraz 1 próbki wody pobranej z wodociągu lokalnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie.

### **5. Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody.**

W 2020r. w 2 nadzorowanych wodociągach zakładowym i lokalnym, w 2 próbkach wody stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrów:

- wodociąg zakładowy Sefako – w 1 próbce wody stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli oraz dopuszczalnej liczby Escherichia coli,
- wodociąg lokalny OSiR w Sędziszowie – w próbce wody stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli oraz dopuszczalnej liczby Escherichia coli.

W pozostałych wodociągach na terenie miasta i gminy Sędziszów, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych.

### **6. Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze.**

Powiadomiono zarządców w/w wodociągów o przekroczeniu badanych parametrów w wodzie i zobowiązano do wyeliminowania nieprawidłowości. Stwierdzenie obecności bakterii grupy coli i Escherichia coli było powodem wszczęcia postępowania administracyjnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie. Wydane zostały decyzje administracyjne unieruchamiające wodociąg zakładowy Sefako oraz wodociąg lokalny OSiR w Sędziszowie.

Zarządcy wodociągów tj.: Fabryka Kotłów Sefako oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie dokonali chlorowania oraz płukania sieci wodociągowych. Po przeprowadzonej dezynfekcji w w/w wodociągach w celu potwierdzenia wyników badań, ponownie pobrano próbki wody. Wyniki nie potwierdziły zanieczyszczenia bakteriologicznego. Przekroczenia były krótkotrwałe i jednorazowe. Podjęte niezwłocznie działania doprowadziły do poprawy jakości wody, co potwierdziły badania laboratoryjne. Na podstawie sprawozdań z badań wody pobranej przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie w ramach kontroli urzędowej, nie stwierdzono przekroczeń żadnego z badanych parametrów. Wydana została decyzja

administracyjna uruchamiająca wodociąg zakładowy Sefako oraz wodociąg lokalny OSiR w Sędziszowie stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W pozostałych wodociągach z uwagi na dobrą jakość wody nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

#### **7. Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.**

W roku 2020 nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców gminy dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

#### **8. Ocena ryzyka zdrowotnego.**

Mieszkańcy Miasta i Gminy Sędziszów są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytniczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz wszelkich substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie Miasta i Gminy Sędziszów nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie, stwierdza że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie Miasta i Gminy Sędziszów w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), z wyjątkiem czasowej nieprzydatności wody do spożycia z wodociągu zakładowego Sefako oraz wodociągu lokalnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie.