

28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20
tel. 413 811 127 do 129
fax. wew. 209
e-mail: um@sedziszow.pl
e-PUAP: /1kqcvr3465/skrytka



sedziszow.pl
bip.sedziszow.pl

NIP: 656-21-64-804 REGON: 291009857

Znak: BRI.271.4.2022

Sędziszów, dnia 2022-03-15

Informacja dla Wykonawców

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania:

W związku z udziałem w ww. postępowaniu przetargowym zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień:

1. Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji proszę o doprecyzowanie jakiej średnicy ma być wykonany rurociąg ciśnieniowy. Rysunek 2.3 wskazuje na rurę PE 100 SDR 17 śr. 50x3,0. Natomiast w opisie projektu wykonawczego jest podana rura PE 100 75x4,5. Jaka jest prawidłowa średnica rury?
2. Występują zasadnicze różnice między załączonym przedmiarem robót a opisem do projektu i rysunkami

załączonymi do projektu. W opisie do projektu wykonawczego - zestawienie materiału podano:

- rura stalowa osłonowa śr. 323,9x8,0 - 57 mb (ilość zgodna z rysunkami do projektu)
- rura stalowa osłonowa śr. 273,9x7,1 - 245 mb (ilość zgodna z rysunkami do projektu)
- rura PVC 200x6,6 - 851,30. (z wyliczeń z rysunków do projektu ilość 862,5 m).

W zamieszczonym przez Zamawiającego przedmiarze robót są podane inne wartości. Proszę o zmianę przedmiaru robót na prawidłowe wartości.

3. Proszę o dokładne wskazanie, które numery studni mają być wykonane jako studzienki PP-B śr. 630. Z wyliczeń z rysunków studzienek jest więcej niż 35 szt. - ilość podana w przedmiarze i projekcie.

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@cziz24.pl
3. Więcej informacji uzyska Pani/Pani pod adresem: <https://sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-557>

Wyjaśnienia:

1. Proszę o przyjęcie rurociągu tłocznego z rur PE100 o średnicy 75x4,5mm (DN65)
2. W załączeniu przesyłam ponownie przedmiar
3. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu można odczytać, że studzienki fi630 mają następujące oznaczenia:

S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12; S13; S14; S15; S16; S17; S18; S19; S20; P1; SR- studnia rozprężna; S3.1; S3.2; S14.1; S14.2; S14.3; S14.4; S14.5; S14.6; S14.7; S16.1; S16.2; S16.3

Odcinki przyłączy kanalizacyjnych do granicy działek należy zaślepić korkiem.