28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20
tel. 413 811 127 do 129
fax. wew. 209
e-mail: um@sedziszow.pl
e-PUAP: /1kqcvr3465/skrytka

GMINA SĘDZISZÓW

sedziszow.pl
bip.sedziszow.pl

NIP: 656-21-64-804 REGON: 291009857

BRI.271.31.2022 Sędziszów dnia 24.06.2022 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Poprawa efektywności energetycznej oraz modernizacja budynków infrastruktury edukacyjnej i społecznej na terenie Gminy Sędziszów

Gmina Sędziszów jako Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) informuje, że w dniu 21.06.2022r. wpłynęły zapytania w sprawie treści specyfikacji warunków zamówienia pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz modernizacja budynków infrastruktury edukacyjnej i społecznej na terenie Gminy Sędziszów". Niniejszym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1
W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – „Poprawa efektywności energetycznej oraz modernizacja budynków infrastruktury edukacyjnej i społecznej na terenie Gminy Sędziszów" (nr referencyjny: BRI.271.31.2022) prosimy o zamieszczenie projektu na Czepiec. Projekt jest nieodzownym elementem rzetelnej wyceny.

Ad. 1. Zamawiający wyjaśnia, że dla obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Czepiec nie dysponuje projektem budowlanym. W ocenie Zamawiającego przedmiar robót wraz z SWZ i STWIOR dla obiektu są wystarczającymi dokumentami opisującymi przedmiot i zakres zamówienia.

Pytanie nr 2
W kosztorysie Czepca przyjęto rekuperator Prana 200C dlaczego akurat taki oraz czy może być wzięty pod uwagę inny rekuperator?

Ad. 2. Podany rekuperator stanowi przykład przyjętego rozwiązania bezkanałowego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania i urządzenia innych producentów zapewniające wymianę powietrza odpowiednio dla dwóch pomieszczeń po 150 m3/h oraz 300 m3/h dla jednego największego pomieszczenia (nawiew i wywiew). Określa się minimalną wymaganą sprawności odzysku ciepła na poziomie 82% (oceniane na podstawie deklaracji producenta)

Burmistrz

mgr inż. Wacław Szarek