



- FeZn 30x4mm
- UZIOM OTOKOWY WYKONANY BIEDNARKĄ FeZn 30x4mm NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m W ODLEGŁOŚCI min 1m OD BUDYNKU
- ZWODY POZIOME NISKIE WYKONANE DRUTEM FeZn ø8mm
- ZŁĄCZE KONTROLNE
- POŁĄCZENIA SPAWANE LUB KRZYZOWE
- DLA OCHRONY POJEDYNCZYCH URZĄDZEŃ MECZNIWCZYCH NP. WENTYLATORÓW ZASTOSOWAĆ MIN.0,5 METROWY WPUST PIONOWY INSTALACJI ODGRONOWEJ

PRZEBUDOWA STRYCHU NIEUŻYTKOWEGO Z WYMIANĄ WIĘZBY DACHOWEJ ORAZ WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ŚWIE TLICZY WIEJSKIEJ W MSc. SŁABOSZOWICE Gm. SĘDZISZÓW			
ADRES OBIEKTU: SŁABOSZOWICE, Gm. SĘDZISZÓW, DZIAŁKA GEODEZYJNA NR 808			
INWESTOR: GMINA SĘDZISZÓW UL. DWORCOWA 20, 28-340 SĘDZISZÓW			
Plan instalacji odgromowej		SKALA: 1:100 Nr rys. E-3	DATA: Grudzień 2021
Projektował:		NAZWISKO: techn. Krzysztof Krupiński	PODPIS:
Sprawdził:		mgr inż. Hubert Krupiński	KL-111/2001