



— FeZn 30x4mm

UZIOM OTOKOWY WYKONANY BEDNARKĄ FeZn 30x4mm
NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m W ODLEGŁOŚCI min 1m OD BUDYNKU

ZWODY POZIOME NISKIE WYKONANE DRUTEM FeZn ø8mm

ZŁĄCZE KONTROLNE

POŁĄCZENIA SPAWANE LUB KRZYŻOWE

DLA OCHRONY POŁĘDNYCH URZĄDZEŃ MECZNICZNYCH N.P. WENTYLATORÓW
ZASTOSOWAĆ MIN.0,5 METROWY WYPUST PIONOWY INSTALACJI ODGROMOWEJ

Plan instalacji odgromowej

Inwestor: GMINA SĘDZISZÓW		Jednostka projektowa: IKS JANUSZ KOT	
adres: ul. Dworkowa 20, 28-340 Sędziszów		adres: Osiedle Sady 10/12, 28-340 Sędziszów	
nazwa projektu: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ MODERNIZACJI BUDYNKU OSP SWARYSZÓW”		adres inwestycji: Sędziszów - obszar wiejski, obręb 25 Swaryszów dz. ew. nr 75/3	

branża: ELEKTRYCZNA		skala rysunku: 1:100		faza: PROJEKT TECHNICZNY		data opracowania: 06.2023	
numer rysunku: E - 4		projektant: mgr inż. Hubert Krupiński		Upr. 107/75		Podpis	
sprawdził:		KL-111/2001					