



# GMINA SĘDZISZÓW

28-340 SĘDZISZÓW ul. Dworcowa 20  
tel. (0-41) 38-11-127  
fax. (0-41) 38-11-131  
www.sedziszow.pl  
e-mail: um@sedziszow.pl

---

Sędziszów dn. 2007-03-09

## Informacja dla wykonawców

Dotyczy przetarg nieograniczony na:

**„Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 6 z przeznaczeniem na Dom Opieki Społecznej dla Osób Starych - byłych pracowników Państwowego Gospodarstwa Rolnego oraz ich rodzin , w ramach dwóch zadań inwestycyjnych”**

### Zadane pytania przez oferentów:

- 1) W elementach robót dotyczących wywozu gruzu brak jest opłata utylizacyjnych – czy należy je ująć w wycenie , czy też Zamawiający posiada własne wysypisko śmieci udostępniane nieodpłatnie?
- 1) W przedmiarze „Zagospodarowanie terenu” (II etap) w poz.18 ujęto ułożenie nawierzchni z kostki w ilości 1846,6 m<sup>2</sup> – czy nie jest to pomyłka (pozycja widnieje w elemencie „krawężniki na drodze)?; a jeżeli pozycja jest prawidłowa, tzn. faktycznie taka ilość nawierzchni należy ułożyć, to brak jest nakładów na wykonanie koryta i podbudowy i należy uzupełnić przedmiar robót

### Odpowiedzi:

- 1) W elementach robót dotyczących wywozu gruzu należy ująć koszty dotyczące utylizacji. Składowisko odpadów znajduje się na terenie Gminy Sędziszów w odległości 2 kilometrów od miejsca budowy.
- 2) W przedmiarze „Zagospodarowanie terenu” w elemencie „Krawężniki na drodze” nie wykonujemy korytowania, kostka będzie ułożona na podsypce piaskowej zgodnie z KNR 231/511/3 na istniejącej podbudowie z kruszywa.