

Warszawa, 17 maja 2007 r.

SPEC Sp. z o.o.**PAN ANDRZEJ KLUCZKA****UL. PRZEMYSŁOWA 9B****28-340 SĘDZISZÓW****FAX 041 381 00 95**

Dotyczy: Przetarg na przebudowę – modernizację systemu ciepłowniczego Miasta Sędziszów nr ref: 0153/2007

PROTEST

Na podstawie art. 180 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami) w imieniu Energy Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie składam niniejszym protest w postępowaniu o zamówienie publiczne na przebudowę – modernizację systemu ciepłowniczego Miasta Sędziszów nr ref: 0153/2007.

Zamawiającemu zarzucam naruszenie art. 88 ust. 1 i 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Żądam dokonania ponownej oceny ofert i odrzucenia oferty złożonej przez PRIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie oraz uznania za najkorzystniejszą oferty złożonej przez Energy Investors Sp. z o.o.

UZASADNIENIE

I.

Pismem z dnia 11 maja 2007r. (L.dz. 210/07) otrzymanym tego samego dnia faksem, Zamawiający poinformował o wynikach przedmiotowego postępowania. Jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez PRIM S.A., Ul. Inżynierska 10, 20-484 Lublin.



ENERGY INVESTORS Sp. z o.o. • Ul. Wiejska 12 • 00-490 Warszawa

Zakład Przygotowania Produkcji • Ul. Grobli 13 • 49-300 Brzeg • Tel. 077 40-45-360 • Fax 077 40-45-361
Biuro Techniczno-Handlowe • Ul. Powstańców Warszawy 21 • 05-500 Piaseczno • Tel./fax 022 716-53-22 • Tel. 022 716-53-27
Konto: BGK III O/Warszawa 59 1130 1062 8000 0000 0002 5013
KRS 0000108288 • Regon 231064194 • NIP 6112401144 • Kapitał zakładowy 100.000 PLN
<http://www.energyinvestors.pl> • e-mail: biuro@energyinvestors.pl

W niniejszym proteście Energy Investors Sp. z o.o. zarzuca Zamawiającemu naruszenie art. 88 ust. 1 i 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez nie odrzucenie oferty złożonej przez PRIM S.A. z siedzibą w Lublinie.

Działania Zamawiającego polegające na nie odrzuceniu oferty złożonej przez PRIM S.A. z siedzibą w Lublinie spowodowały uszczerbek w interesie prawnym Energy Investors Sp. z o.o., gdyż w przypadku zastosowania się przez Zamawiającego do normy zawartej w art. 88 ust. 1 i 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6, za najkorzystniejszą zostałaby uznana oferta złożona przez Energy Investors Sp. z o.o.

II.

Po zapoznaniu się w dniu 15 maja 2007 r. z wycenionymi przedmiarami robót po korekcie dokonanej przez Zamawiającego, zaakceptowanej przez PRIM S.A oraz po zapoznaniu się uzupełnieniem złożonym do oferty przez PRIM S.A z siedzibą w Lublinie Protestujący stwierdza sprzeczność pomiędzy treścią stanowiącego część oferty - wycenionego Przedmiaru Robót sporządzonego przez oferenta, a treścią SIWZ, której integralną częścią był stanowiący podstawę do sporządzenia kosztorysu Przedmiar Robót, przedstawiony w postaci „kosztorysu ślepego”.

Zgodnie z punktem 14.3.1.j) SIWZ część I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) kompletna oferta musi zawierać **wyceniony Przedmiar Robót, którego formularz włączony został do Części III SIWZ.**

Jednocześnie zgodnie z punktem 24.1. SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny – **„Cena musi obejmować kompletny przedmiot zamówienia (całość Robót) zgodnie z opisem zawartym w SIWZ i uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.**

Zgodnie z punktem 1.5.2 III części SIWZ, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, w dziale STWO – wymagania ogólne - Dokumentacja Powykonawcza



ENERGY INVESTORS Sp. z o.o. • Ul. Wiejska 12 • 00-490 Warszawa

Zakład Przygotowania Produkcji • Ul. Grobli 13 • 49-300 Brzeg • Tel. 077 40-45-360 • Fax 077 40-45-361
Biuro Techniczno-Handlowe • Ul. Powstańców Warszawy 21 • 05-500 Piaseczno • Tel./fax 022 716-53-22 • Tel. 022 716-53-27
Konto: BGK III O/Warszawa 59 1130 1062 8000 0000 0002 5013
KRS 0000108288 • Regon 231064194 • NIP 6112401144 • Kapitał zakładowy 100.000 PLN
<http://www.energyinvestors.pl> • e-mail: biuro@energyinvestors.pl

do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej - „Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również dokumentację geodezyjną.”

Zgodnie z III części SIWZ STWO „Ceny i ceny jednostkowe wstawiane do Przedmiarów nr 2-15 powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Kontrakcie lub z niego wynikające. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk dla wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. Ceny jednostkowe powinny zawierać wszelkie dodatki, opłaty lub inne płatności, które nie zostały określone osobno w Przedmiarze Robót i Ofercie.”

Wskazane poniżej sprzeczności mają charakter sprzeczności merytorycznych, dotyczących treści i nie mogą zostać przez Zamawiającego uznane za niezgodności w zakresie formy złożonej oferty.

W sporządzonym przez Oferenta – firmę PRIM S.A. – wycenionym przedmiarze robót występują następujące sprzeczności w stosunku do przedmiaru robót zawartego w SIWZ:

1. Zmiana opisu robót - Przyjęcie innego opisu robót niż wskazane przez Zamawiającego:

a) Kosztorys: Węzły ciepłe wymiennikowe os. Sady – montaż – gr. 1 W1-W21 bud. 1-3,6-8, 10-22, 25, 26, W 36 hotel, W 38 Żębiec, W 39 kościół, W 40 poczta – zad. 51-71, 86, 88-90

- 1) poz. 2.4 oferty miało być: Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 15 mm 25
jest: Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych.
- 2) poz. 3.2 oferty miało być: Łączniki instalacyjne, wymiana łącznika uszczelnionego, wyłącznik, przełącznik 1-biegunowy, przycisk
jest: Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - przycisku.



ENERGY INVESTORS Sp. z o.o. • Ul. Wiejska 12 • 00-490 Warszawa

Zakład Przygotowania Produkcji • Ul. Grobli 13 • 49-300 Brzeg • Tel. 077 40-45-360 • Fax 077 40-45-361
Biuro Techniczno-Handlowe • Ul. Powstańców Warszawy 21 • 05-500 Piaseczno • Tel./fax 022 716-53-22 • Tel. 022 716-53-27
Konto: BGK III O/Warszawa 59 1130 1062 8000 0000 0002 5013
KRS 0000108288 • Regon 231064194 • NIP 6112401144 • Kapitał zakładowy 100.000 PLN
<http://www.energyinvestors.pl> • e-mail: biuro@energyinvestors.pl

- 3) poz. 3.4 oferty miało być: Puszki i odgałęźniki instalacyjne, wymiana puszek lub odgałęźników uszczelnionych z tworzyw sztucznych
jest: Wymiana odgałęźników instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw sztucznych

b) Kosztorys: Węzły ciepłe wymiennikowe os. „Na skarpie” – montaż gr. 2 W22-W35 bud. 1-7, 10-16 W 41 ośrodek zdrowia, W 42 przedszkole – zad. 72-85,91,92

- 1) poz. 1.8 oferty miało być: Zamek do wygradzeń wejściowy 16;
jest: Montaż zamków wejściowych do wygradzeń 25.
- 2) poz. 2.4 oferty miało być: Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 15 mm 16;
jest: Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych.
- 3) poz. 3.2 oferty miało być: Łączniki instalacyjne, wymiana łącznika uszczelnionego, wyłącznik, przełącznik 1-biegunowy, przycisk;
jest: Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - przycisku.
- 4) poz. 3.4 oferty miało być: Puszki i odgałęźniki instalacyjne, wymiana puszek lub odgałęźników uszczelnionych z tworzyw sztucznych;
jest: Wymiana odgałęźników instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw sztucznych.

c) Kosztorys: Węzeł ciepły wymiennikowy, montaż – grupa 3, W37 Szkoła Podstawowa nr 1 zad. 87

- 1) poz. 1.8 oferty miało być: Zamek do wygradzeń wejściowy 2;
jest: Montaż zamków wejściowych do wygradzeń 25.
- 2) poz. 2.4 oferty miało być: Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 15 mm 16;
jest: Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych.
- 3) poz. 3.2 oferty miało być: Łączniki instalacyjne, wymiana łącznika uszczelnionego, wyłącznik, przełącznik 1-biegunowy, przycisk;
jest: Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - przycisku.
- 4) poz. 3.4 oferty miało być: Puszki i odgałęźniki instalacyjne, wymiana puszek lub odgałęźników uszczelnionych z tworzyw sztucznych;
jest: Wymiana odgałęźników instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw sztucznych.

d) Kosztorys: Sieci ciepłe gr. 1 – sieć Sefako do wymiennikowi Sady (zad. 11-16)



ENERGY INVESTORS Sp. z o.o. • Ul. Wiejska 12 • 00-490 Warszawa

Zakład Przygotowania Produkcji • Ul. Grobli 13 • 49-300 Brzeg • Tel. 077 40-45-360 • Fax 077 40-45-361
Biuro Techniczno-Handlowe • Ul. Powstańców Warszawy 21 • 05-500 Piaseczno • Tel./fax 022 716-53-22 • Tel. 022 716-53-27
Konto: BGK III O/Warszawa 59 1130 1062 8000 0000 0002 5013
KRS 0000108288 • Regon 231064194 • NIP 6112401144 • Kapitał zakładowy 100.000 PLN
<http://www.energyinvestors.pl> • e-mail: biuro@energyinvestors.pl

- 1) poz. 1.6 oferty miało być: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa sieci ciepłej w terenie pagórkowatym lub podgórskim;
jest: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa kolei w terenie pagórkowatym lub podgórskim.
- 2) poz. 3.5 oferty miało być: Oznakowanie sieci taśmą z metalizowaną ścieżką;
jest: Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego.
- 3) poz. 3.15 oferty miało być: Przeciąganie rurociągów sieci ciepłej o śr. nom. 200 mm w rurach ochronnych;
jest: Przeciąganie rurociągów sieci ciepłej o śr. nom. 200 mm w rurach ochronnych.
- 4) poz. 3.38 oferty miało być: Zwężka śr. 219/57;
jest: Elementy rurociągów sieci ciepłych z rur preizolowanych – zwężka fi-219/100 mm.

e) Kosztorys: Sieci ciepłe gr. 2 – wymiennikownia Sady – Skarpa odejście na szkołę (zad. 17,22,24)

- 1) poz. 3.14 oferty miało być: Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 42.2/110;
jest: Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 42.4/110 mm, grubość ścianek z rur stalowych 2,6 mm.
- 2) poz. 3.19 oferty miało być: Elementy rurociągów sieci ciepłych z rur preizolowanych – kurek kulowy o śr. 42.4/110 grubość ścianek rur stalowych 2.6 mm;
jest: Elementy rurociągów sieci ciepłych z rur preizolowanych – kurek kulowy fi-32/110 mm.
- 3) poz. 3.19 oferty miało być: Elementy rurociągów sieci ciepłych z rur preizolowanych – kurek kulowy o śr. 48.3/110 grubość ścianek rur stalowych 2.6 mm;
jest: Elementy rurociągów sieci ciepłych z rur preizolowanych – kurek kulowy fi-48/110 mm.

f) Kosztorys: Sieci ciepłe gr. 3 – do węzłów wymiennikowych W1-W21 w bud. W36 hotel (zad. 18-21,23,29)

- 1) poz. 3.16 oferty miało być: Rurociągi z rur preizolowanych o śr.42.2/110;
jest: Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 42.4/110 mm, grubość ścianek z rur stalowych 2,6 mm.

g) Kosztorys: Sieci ciepłe gr. 6 – do Szkoły nr 2, Przychodni od „Zębca” zadanie 31

- 1) poz. 5.3 oferty miało być: Ręczne rozebranie podbudowy z tłucznia;



jest: Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm.

- 2) poz.132 miało być: Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebicjach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach.; jest: Uzupełnienie na stropach tynkiem cementowo-wapiennym przebiccia o pow do 0,1 m2.

h) Kosztorys: Sieci ciepne gr. 7 – do Szkoły Podstawowej nr 1 – zadanie 28

- 1) poz. 2.13 oferty miało być: Elementy rurociągów sieci ciepnych z rur preizolowanych – kurek kulowy o śr. 168.3/250 grubość ścianek rur stalowych 3.6 mm;
jest: Elementy rurociągów sieci ciepnych z rur preizolowanych – kurek fi 168/250 mm.
- 2) poz. 2.14 oferty miało być: Elementy rurociągów sieci ciepnych z rur preizolowanych – kurek kulowy o śr. 88.9/1600;
jest: Elementy rurociągów sieci ciepnych z rur preizolowanych – kurek kulowy fi 88/160 mm.
- 3) poz. 2.15 oferty miało być: Elementy rurociągów sieci ciepnych z rur preizolowanych o śr. 168.3/250 mm – odgałęzienia teowe 88,9/160 mm;
jest: Elementy rurociągów sieci ciepnych z rur preizolowanych – odgałęzienia teowe fi-150/80 mm.
- 4) poz. 2.16 oferty miało być: Elementy rurociągów sieci ciepnych z rur preizolowanych odwodnienie o śr. 168.3/250 grubość ścianek rur stalowych 4.0 mm;
jest: Elementy rurociągów sieci ciepnych z rur preizolowanych – odwodnienie fi-168/250 mm.

2. Dodane pozycje w wycenionym przedmiarze robót bez uzgodnienia z zamawiającym:

- 1) Poz. 3.58 w kosztorysie Sieci ciepne gr. 1 – sieć Sefako do wymiennikowi Sady (zad. 11-16) – dodana pozycja - obsługa geodezyjna kpl. 1
- 2) Poz. 3.35 w kosztorysie Sieci ciepne gr. 2 – wymiennikownia Sady – Skarpa odejście na szkołę (zad. 17,22,24) – dodana pozycja - obsługa geodezyjna kpl. 1
- 3) Poz. 3.52 w kosztorysie Sieci ciepne gr. 3 – do węzłów wymiennikowych W1-W21 w bud. W36 hotel (zad. 18-21,23,29) – dodana pozycja - obsługa geodezyjna kpl. 1
- 4) Poz. 3.39 w kosztorysie Sieci ciepne gr. 4 – do węzłów wymiennikowych W22-W35 w bd. (zad. 25,26,27) oś. „Na Skarpie” – dodana pozycja - obsługa geodezyjna kpl. 1



ENERGY INVESTORS Sp. z o.o. • Ul. Wiejska 12 • 00-490 Warszawa

Zakład Przygotowania Produkcji • Ul. Grobli 13 • 49-300 Brzeg • Tel. 077 40-45-360 • Fax 077 40-45-361
Biuro Techniczno-Handlowe • Ul. Powstańców Warszawy 21 • 05-500 Piaseczno • Tel./fax 022 716-53-22 • Tel. 022 716-53-27
Konto: BGK III O/Warszawa 59 1130 1062 8000 0000 0002 5013
KRS 0000108288 • Regon 231064194 • NIP 6112401144 • Kapitał zakładowy 100.000 PLN
<http://www.energyinvestors.pl> • e-mail: biuro@energyinvestors.pl

- 5) Poz. 3.39 w kosztorysie Sieci ciepłnej gr. 6 – do Szkoły nr 2, Przychodni od „Zębca” zadanie 31 – dodana pozycja - obsługa geodezyjna kpl. 1
- 6) Poz. 2.21 w kosztorysie Sieci ciepłnej gr. 7 – do Szkoły Podstawowej nr 1 – zadanie 28 – dodana pozycja - obsługa geodezyjna kpl. 1

Wskazane powyżej w punkcie 1. i 2. uchybienia powodują, iż Oferent w swej ofercie proponuje w istocie wykonanie innych prac niż wymagane w przedmiarze robót, bądź wykonanie prac wymaganych, lecz w niepełnym zakresie, przy czym Zamawiający nie może na podstawie zamieszczonego w kosztorysie opisu zweryfikować zgodności opisu robót z dokumentacją projektową.

Uchybienia te upoważniają do stwierdzenia, iż proponowany przez Oferenta zakres prac nie jest tożsamy z wymaganiami Zamawiającego co do szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia.

Sprzeczność treści jest w tym przypadku jest oczywista. Jednocześnie, z uwagi na zapis art. 87 ust. 1 nie jest na obecnym etapie postępowania możliwe uzupełnienie tego opisu – choćby w drodze wyjaśnień uzyskanych od Oferenta - gdyż w istocie stanowiłoby to zmianę treści złożonej oferty.

III.

Zamawiający, powołując się na przepisy art. 88 ustawy, faktycznie dokonał zmiany treści oferty, a nie poprawił omyłki rachunkowych w obliczaniu ceny.

Przez omyłkę rachunkową należy rozumieć omyłkę w przeprowadzeniu rachunków na liczbach.

Od omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny należy odróżnić błąd w obliczeniu ceny, który nie może być poprawiony w podanym wyżej trybie, a jego stwierdzenie skutkuje odrzuceniem oferty (art. 89 ust. 1 pkt 6). Pojęcie błędu wiąże się z instytucją oświadczenia woli w rozumieniu prawa cywilnego, stanowi, jeżeli jest to błąd istotny, jedną z wad oświadczenia woli. Błąd oznacza mylne wyobrażenie o prawdziwym stanie rzeczy, a istotny jest wówczas, gdy uzasadnia przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści. W praktyce



ENERGY INVESTORS Sp. z o.o. • Ul. Wiejska 12 • 00-490 Warszawa

Zakład Przygotowania Produkcji • Ul. Grobli 13 • 49-300 Brzeg • Tel. 077 40-45-360 • Fax 077 40-45-361
Biuro Techniczno-Handlowe • Ul. Powstańców Warszawy 21 • 05-500 Piaseczno • Tel./fax 022 716-53-22 • Tel. 022 716-53-27
Konto: BGK III O/Warszawa 59 1130 1062 8000 0000 0002 5013
KRS 0000108288 • Regon 231064194 • NIP 6112401144 • Kapitał zakładowy 100.000 PLN
<http://www.energyinvestors.pl> • e-mail: biuro@energyinvestors.pl

chodzi z reguły o błąd co do faktu, polegający na fałszywym wyobrażeniu nie tyle o samej treści oświadczenia woli, ile o innych składnikach czynności prawnej, w przypadku zamówień publicznych m.in. takich elementów jak przedmiot zamówienia czy cena.

Przepisy art. 88 regulują sposób poprawiania przez zamawiającego omyłek rachunkowych w obliczaniu ceny w szczegółowo określonych przypadkach. Chodzi o **poprawienie omyłek rachunkowych polegających na błędnym mnożeniu cen jednostkowych i liczby jednostek oraz na błędnym sumowaniu cen za poszczególne części zamówienia**. Ze względu na szczegółowość regulacji przepisy te należy interpretować wąsko, ściśle, zgodnie z ich literalnym brzmieniem. Poprawienie omyłek rachunkowych w obliczaniu ceny w inny sposób niż określony w tym przepisie jest niedopuszczalne.

Zamawiający w przedstawionych do akceptacji PRIM S.A. wycenionych przedmiarach robót po korekcie, **dokonał zmiany ceny w sposób sprzeczny z ustawą, poprzez zmianę w obmiarach robót w stosunku do oferty złożonej przez PRIM S.A.**

- 1) poz. 1.5 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynków w kosztorysie Węzły ciepłe wymiennikowe os. „Na skarpie” – montaż gr. 2 W22-W35 bud. 1-7, 10-16 W 41 ośrodek zdrowia, W 42 przedszkole – zad. 72-85,91,92 miał być obmiar **828,8 m²** a w ofercie PRIM S.A. jest obmiar **828,0 m²**.
- 2) poz. 1.6 Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni do 1,0 m², uprzednio malowanej w kosztorysie Węzeł ciepły wymiennikowy, montaż – grupa 3, W37 Szkoła Podstawowa nr 1 zad. 87 miał być obmiar **0 m²** a w ofercie PRIM S.A. jest obmiar **3,6 m²**.
- 3) poz. 3.2 Zasypanie piaskiem gr. 30 cm w kosztorysie Sieci ciepłe gr. 4 – do węzłów wymiennikowych W22-W35 w bd. (zad.25,26,27) os. „Na Skarpie” miał być obmiar **1 m²** a w ofercie PRIM S.A. jest obmiar **1840 m²**.

Wskazane powyżej sprzeczności mają charakter sprzeczności merytorycznych, dotyczących treści i nie mogą zostać przez Zamawiającego uznane za omyłki rachunkowe, a w konsekwencji nie mogą zostać poprawione w trybie art. 88 ust.



1 i 2 ustawy PZP (por. „Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz – Wydanie drugie” , praca zbiorowa pod redakcją T.Czajkowskiego, UZP, Warszawa 2006 – uwagi do art. 87, art. 88 i art. 89).

Oferta PRIM S.A. zawiera w powyższym zakresie błąd w obliczeniu ceny, który nie może być poprawiony w podanym wyżej trybie art. 88 ust. 1 i 2, a jego stwierdzenie skutkuje odrzuceniem oferty (art. 89 ust. 1 pkt 6).

Należy podkreślić iż Ustawa nie kategoryzuje poszczególnych błędów co oznacza, że podstawą do odrzucenia oferty jest stwierdzenie jakiegokolwiek błędu, nawet gdyby z punktu widzenia Zamawiającego był to błąd „znikomy” nie mający zasadniczego wpływu na treść złożonej oferty.

IV.

Opisane w niniejszym proteście działania Zamawiającego, podjęte z naruszeniem art. 88 ust. 1 i 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, spowodowały uszczerbek w interesie prawnym protestującego, którego oferta została sporządzona w całości zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Nie odrzucenie oferty, która winna być odrzucona, stanowi rażące naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych.

Działanie Zamawiającego uniemożliwiło pozyskanie zamówienia przez protestującego.

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

Protest wniesiony zostaje z zachowaniem terminu wskazanego w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wykonawca żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma faksem (nr faksu 022 716 53 22)

Prezes Zarządu
Miroslaw Skowron



ENERGY INVESTORS Sp. z o.o. • Ul. Wiejska 12 • 00-490 Warszawa

Zakład Przygotowania Produkcji • Ul. Grobli 13 • 49-300 Brzeg • Tel. 077 40-45-360 • Fax 077 40-45-361
Biuro Techniczno-Handlowe • Ul. Powstańców Warszawy 21 • 05-500 Piaseczno • Tel./fax 022 716-53-22 • Tel. 022 716-53-27
Konto: BGK III O/Warszawa 59 1130 1062 8000 0000 0002 5013
KRS 0000108288 • Regon 231064194 • NIP 6112401144 • Kapitał zakładowy 100.000 PLN
<http://www.energyinvestors.pl> • e-mail: biuro@energyinvestors.pl