

URZĄD MIEJSKI
w Sędziszowie

Wpłynęło dn... 05.07.2012.....

Nr 3121/2012.Zał.....

Rej. 59. 1713. 4. 2012

Sędziszów, dnia 25.06.2012 r.

Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Jędrzejowie

PROTOKÓŁ

**ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych w
zakresie ochrony przeciwpożarowej.**

59 + RWG
2012-07-06
E1

Na podstawie art. 23 ust. 13 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 12 poz.68 z późn. zm.) oraz § 10.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. z 2005 r. Nr 225, poz.1934)

st. kpt. mgr Jerzy Janowski - starszy specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych w KP PSP Jędrzejów , posiadający legitymację służbową Nr 1/2007 z dnia 16.01.2007 r. wydaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie, na podstawie dostarczonego upoważnienia Nr PZ.5580.23.2012 z dnia 11.06.2012 r. , przeprowadził w dniu 25 .06. 2012 r. czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Zakład Usług Komunalnych, 28 – 340 Sędziszów, ul. Dworcowa 19.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Pani Zdzisławy Krawczyk – Inspektora d.s. Księgowości i Gospodarki Mieszkaniowej.

Wykaz obiektów poddanych kontroli:

Budynki mieszkalne, komunalne, Osiedle Drewniane blok nr 3, 4, 5, 10, 28 – 340 Sędziszów.

Zakres czynności kontrolno - rozpoznawczych :

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

Właścicielem w/w budynków komunalnych, mieszkalnych jest Urząd Miejski w Sędziszowie prz ul Dworcowej 20, administratorem Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie prz ul. Dworcowej 19.

Stwierdza się wykonanie obowiązków przedstawionych w decyzji PZ.5580.23.2012 z dnia 10.04.2012 r.

Stwierdzono również, że w protokołach z ostatniej okresowej kontroli przeglądów kominowych brak jest w w/w budynkach instalacji wentylacyjnej.

.....
.....
Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 1-iej stronie w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń /z zastrzeżeniami (niepotrzebne skreślić).

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR

mgr inż. Wiesław Jarzyński

STARSZY SPECJALISTA
Ds. Kontrolno - rozpoznawczych
st. kpt. mgr Jerzy Janowski