

Ref. Sg. 1713.2.2013 r.

BiP
- p. o publikacji
2013.08.01
EJ



Sg + RDG
2013.07.31
EJ

Jędrzejów, 26.07.2013 r.

Komendant Powiatowy

**Państwowej Straży Pożarnej
w Jędrzejowie**

PZ. 5580.33.2013

**URZĄD MIEJSKI
w Sędziszowie**

Wpłynęło dn. 30.07.2013
Nr. 1503/2013:Zał.....

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 z późn.zm) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe opisanymi w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 18.06.2013 r. przez: mł. kpt. mgr inż. Krzysztofa Piątka – starszego specjalistę ds. kontrolno – rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie, w:

**Miejski Plac Targowy zlokalizowany w miejscowości Sędziszów -
Osiedle na Skarpie, 28 - 340 Sędziszów**

nakazuje się:

**Urzędowi Miejskiemu w Sędziszowie - ul. Dworcowa 20,
28 - 340 Sędziszów**

wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionego obowiązku:

1. Przeprowadzić badania kontrolne stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynku WC zlokalizowanym na terenie placu targowego.

Podstawa prawna:

Art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /tj. Dz. U. 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm./, § 4 ust. 1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. /Dz. U. Nr 109 poz. 719/ oraz art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm./.

Termin wykonania: 31.08.2013 r.

2. Przeprowadzić badania kontrolne stanu technicznego przewodów wentylacyjnych w budynku WC zlokalizowanym na terenie placu targowego.

Podstawa prawna:

Art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /tj. Dz. U. 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm./, § 4 ust. 1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. /Dz. U. Nr 109 poz. 719/ oraz art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm./.

Termin wykonania: 31.08.2013 r.

3. Oznakować odpowiednimi znakami ewakuacyjnymi wyjście ewakuacyjne z budynku WC prowadzące na zewnątrz budynku.

Podstawa prawna:

Art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /tj. Dz. U. 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm./, § 4 ust. 2, pkt 4, lit. „a” rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719).

Termin wykonania: 31.08.2013 r.

4. Poddać przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym gaśnice znajdujące się na wyposażeniu placu targowego.

Podstawa prawna:

Art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /tj. Dz. U. 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm./, § 3 ust.2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719)

Termin wykonania: 31.08.2013 r.

UZASADNIENIE

Przeprowadzone czynności kontrolno - rozpoznawcze na terenie Miejskiego Placu Targowego zlokalizowanego w miejscowości Sędziszów - Osiedle na Skarpie, 28 - 340 Sędziszów, wykazały nie spełnienie wymogów określonych w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej tj.:

1. Nie przedstawiono protokołu badań instalacji elektrycznej dla obiektu WC zlokalizowanego na placu targowym w Sędziszowie - Osiedle na Skarpie.
2. Nie przedstawiono protokołu badań przewodów wentylacyjnych dla obiektu WC zlokalizowanego na placu targowym w Sędziszowie - Osiedle na Skarpie.

Stan taki powoduje naruszenie Art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. rok 2009 nr 178 poz. 1380 z późn. zm.), zgodnie z którym: *Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.*

Zgodnie z § 4 ust. 1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zabrania się użytkowania instalacji m.in. nie poddawanych okresowym kontrolom o zakresie i częstotliwości wynikającej z przepisów prawa budowlanego.

Nie poddawanie instalacji elektrycznych oraz przewodów wentylacyjnych badaniom poddaje w wątpliwość sprawność ich działania a użytkowanie instalacji w niewłaściwym stanie technicznym może przyczynić się m.in. do powstania pożaru oraz stwarza zagrożenie porażenia użytkowników. Jest to szczególnie istotne i ważne w obiektach, w których przebywają ludzie. Każdy zaistniały w tego typu pożar będzie powodował zagrożenie dla życia i zdrowia przebywających w obiekcie osób.

3. Nie oznakowano wyjścia ewakuacyjnego z budynku WC zlokalizowanego na placu targowym w Sędziszowie - Osiedle na Skarpie.

Stan taki powoduje naruszenie Art. 4 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. rok 2009 nr 178 poz. 1380 z późn. zm.), zgodnie z którym: *Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.*

Zgodnie z § 4 ust. 2, pkt 4, lit. „a” rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami drogi i wyjścia ewakuacyjne w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji. Odpowiednie oznakowanie wyjść ewakuacyjnych jest niezbędne do prowadzenia szybkiej i bezpiecznej ewakuacji w razie wystąpienia zagrożenia.

4. Nie poddano przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym gaśnic znajdujących się na wyposażeniu placu targowego w Sędziszowie - Osiedle na Skarpie.

Stan taki powoduje naruszenie Art. 4 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. rok 2009 nr 178 poz. 1380 z późn. zm.), zgodnie z którym: *Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapewnić konserwację i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.*

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów: *Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta.*

Przy wyposażaniu obiektu w gaśnice, oprócz ilości jednostek masy środka gaśniczego w przeliczeniu na powierzchnię, należy uwzględnić również oznakowanie i rozmieszczenie ich oraz innych urządzeń przeciwpożarowych w odpowiednich miejscach. Pozwoli to na szybkie zlokalizowanie sprzętu gaśniczego i podjęcie działań gaśniczych. Aby zwiększyć skuteczność urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic należy poddawać je przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, nie rzadziej niż raz w roku.

Usunięcie wymienionych w decyzji nieprawidłowości, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pożarowego użytkowanego obiektu, a tym samym przygotuje obiekt do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych i spełni jednocześnie wymagania przepisów przeciwpożarowych w tym zakresie.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce, za pośrednictwem Komendanta Powiatowego PSP w Jędrzejowie w terminie **14 dni** od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Sędziszowie ul. Dworcowa 20, 28 - 340 Sędziszów
2. a/a



**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
wz**

**st. kpt. mgr Tomasz Gil
Z-ca Komendanta Powiatowego**